Outlook

Estado Plantas de Generación

Desde OMAR OLARTE TRIANA <oolarte@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 24/03/2026 14:20
Para CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>
CC VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA <vjpaternina@minenergia.gov.co>; DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS <dfroman@minenergia.gov.co>; ANDRES FELIPE RODRIGUEZ DIAZ <afrodriguez@minenergia.gov.co>; RONALDO ARTURO SAAVEDRA PINEROS <rasaavedra@minenergia.gov.co>

Apreciado ingeniero Carlos:

Hago un resumen del estado de las plantas de generación atendidas por el Ministerio:

Estado plantas del Ministerio de Minas y Energía operadas por GENSA S.A. E.S.P.:

Mitú:

En este momento están operativas 5 plantas diesel funcionales de 6. Una está en mantenimiento y una hidráulica funcionando: Capacidad disponible: 5 MW. Demanda del municipio 3.4 MW

Combustible: Tenemos 31.772 galones en Mitú. En tránsito van 100.000 galones. el río está en el límite navegable pero funcional. Consumo diario combustible: 4.500 galones. En este momento se satisface la demanda pero se hace monitoreo diario puesto que el río está al límite.

Inírida

Plantas operativas 5 unidades disponibles 8.4 MW disponibles Planta solar de .1.8 MW Disponible 10 MW. Demanda del municipio 5.8 MW.

Combustible: 50.000 galones en el municipio. 120.000 galones en tránsito. También al límite al río pero transitable.

Consumo diario: 7.500 galones. Igual se hace monitoreo diario y en este momento el abastecimiento a hoy está bien pero el río también está al límite.

Bahía Solano:

2 unidades diesel disponibles de 4. Dos en mantenimiento. Tenemos una central hidráulica de 5 unidades cada una 375 KW total: 1,875 MW pero hay poca agua por el verano. Hay 2 unidades operando. Potencia disponible 3MW. La demanda del Municipio es de 2.2 MW. Había racionamiento hasta el sábado, pero ya se suspendió por la entrada de las 2 unidades PCH. El verano no da para que funcione toda la PCH.

Combustible: 24500 galones en la planta y 10.500 galones en tránsito por mar. Consumo diario 1800 galones. No se vislumbra desabastecimiento de combustible, pero por el verano la disponibilidad de energía baja por la PCH.

Bahía Cupica:

1 unidad diesel de 200 kW y la MCH de 300 kW. Potencia disponible 500 kW. Demanda 160 KW. Suministro normal.

Combustible: 1400 galones en planta. Consumo de 150 galones diarios. No tiene inconvenientes

Operadas por CEDENA RS.A. E.S.P.

Puerto Leguízamo.

6 unidades diesel. 1 está fuera de servicio. Potencia disponible 5.1 MW. demanda 2.4 MW. No hay racionamiento

Combustible: hay 8.500 galones disponibles. Se está comprando en Ecuador 10.000 galones. por otro lado se está a la espera de que el nivel del río mejore para enviar 10.000 galones desde Puerto Asis. Se autorizó por costos reales el envío por vía aérea de combustible el cual se está cotizando.

El municipio consume 3.500 galones diarios. Se tiene combustible hasta el jueves. No obstante estamos trabajando para apoyar a CEDENAR para la consecución del combustible.

Nota: Es importante anotar que las resoluciones para el pago de subsidios se encuentran en la secretaría general. Consideramos prudente agilizar el trámite para que las operadoras tengan recursos para atender eventuales emergencias.

Atentamente,

OMAR OLARTE TRIANA
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía
oolarte@minminas.gov.co
Calle 43 No. 57-31 CAN
Conmutador (57 – 1) 2 200 300 Ext. 2420
Celular: 3057532460

Bogotá, Colombia

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA