

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 873**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764052468474 que habilita desde FE 854 hasta FE
889. Vence 2025-01-27

SMART ECOPOWER SAS**Nit 900530670****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000**

CLIENTE		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA			POR CONCEPTO DE				
NIT		899999059 3			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Ave. Calle 26 No. 103-15		Bogota D.C.	6014251000						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
09/12/2023		09/12/2023			MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA		Contado		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	5,2 COMPLEJO C	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 55 + 15% AH Dimensiones : L:228 ± 3 mm, W:138 ± 3 mm, H:213 ± 3 mm.	48,00	Und.	\$ 575.190,00	19,00%	\$ 109.286,10	\$ 27.609.120,00	
2	6,1 AEROPUERT	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 9 + 15%AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:65 ± 2 mm, H:101 ± 2 mm.	180,00	Und.	\$ 101.950,00	19,00%	\$ 19.370,50	\$ 18.351.000,00	
3	6,2 AEROPUERT	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH Dimensiones: L:180 ± 3mm, W:80 ± 3 mm, H:167 ± 3 mm.	238,00	Und.	\$ 203.401,00	19,00%	\$ 38.646,19	\$ 48.409.438,00	
4	6,3 AEROPUERT	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 12 + 15%AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:98 ± 3 mm, H:100 ± 2 mm.	96,00	Und.	\$ 152.062,00	19,00%	\$ 28.891,78	\$ 14.597.952,00	
5	6,4 AEROPUERT	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 26 + 15%AH Dimensiones : L:166 ± 2mm, W:175 ± 2 mm, H:125 ± 2 mm.	84,00	Und.	\$ 331.190,00	19,00%	\$ 62.926,10	\$ 27.819.960,00	
6	12,1 ESTACION E	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 7 + 15% AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:65 ± 2 mm, H:94 ± 2 mm	216,00	Und.	\$ 68.280,00	19,00%	\$ 12.973,20	\$ 14.748.480,00	
Total líneas o ítems: 6					SUBTOTAL			151.535.950,00	
Valor en Letras CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ORDEN DE COMPRA ContratoNo. 23000697 A H1 de 2023 CODIGO ENTRADA DE ALMACEN - GR CONTACTO:					DESCUENTO			\$ 0,00	
					IVA			\$ 28.791.830,50	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			\$ 180.327.780,50	
					RETEFUENTE			\$ 3.788.398,75	
					RETEIVA			\$ 4.318.774,58	
					RETEICA			\$ 1.672.956,89	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			\$ 170.547.650,28	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 07/12/2023 16:32:17

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 96C No. 17B-35 Teléfono 6016262916 Bogota D.C.**Correo Electrónico mariacristina@smart-ecopower.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: f109af6017e70ece557356d1cfa8cd6149cd5f345afbcf3f7aa3ee4e55a504bf48c45474746988342d9a603fee242c7 --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2023 4:35:24 p. m.


PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES PERSONA NATURAL O JURÍDICA

PARA PERSONAS JURÍDICAS

Yo, NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO, identificada con C.C. No. 51.954.651, y con Tarjeta Profesional No. 114070-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de SMART ECOPOWER SAS identificada con Nit 900.530.670-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. (Cuando aplique)

Se expide a solicitud del interesado a los Trece (13) días del mes de diciembre de 2023

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nancy E. Gómez G.", is positioned above the printed name and identification details.

NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO
C.C. No. 51.954.651
Revisor Fiscal
SMART ECOPOWER SAS
NIT. 900.530.670-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
51954651

NUMERO

GOMEZ GARAVITO

APELLIDOS

NANCY ESPERANZA

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1969
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-DIC-1987 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500112-42080253-F-0051954651-20001019

0500700277A 03 089971593

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

114070-T

NANCY ESPERANZA
GOMEZ GARAVITO
C.C. 51954651
RESOLUCION INSCRIPCION 279 FECHA 2005/10/13
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE *Luz Myriam Díaz Muñoz*
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 123876



Nancy E. Gomez G.

FIRMA DEL TITULAR 34493

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMAS COMA 292566

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A C 0 5 E 4 8 E 8 F 0 4 5 0 C F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51954651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 114070-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
CONFORMANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALMACEN REGIONAL CENTRO SUR

Fecha 14/12/23
Hora 15:36:23
Pag - 1

2 / numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Codigo Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Sucursal/Planta		20000		RGC - REG. AERONAUTICA		Costo Total
										Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA		
112000900270	BATERIA ESTACIONARIA 12 Vol. 55+15 AH	48	UN			653546	SMART ECONPOWER SAS	14/12/23	23000697	II	23000183	IC		575,190.00	5,245,735	32,854,853
112000900271	BATERIA ESTACIONARIO 12 v ol 9 + 15 AH	180	UN			653546	SMART ECONPOWER SAS	14/12/23	23000697	II	23000183	IC		101,950.00	3,488,690	21,837,690
112000900272	BATERIA ESTACIONARIO 12 Vol. 18 + 15 AH	238	UN			653546	SMART ECONPOWER SAS	14/12/23	23000697	II	23000183	IC		203,401.00	9,197,793	57,607,231
112000900273	BATERIA ESTACIONARIO 12 Vol. 12 + 15 AH	96	UN			653546	SMART ECONPOWER SAS	14/12/23	23000697	II	23000183	IC		152,062.00	2,773,611	17,371,563
112000900274	BATERIA ESTACIONARIO 12 Vol. 26 + 15 AH	84	UN			653546	SMART ECONPOWER SAS	14/12/23	23000697	II	23000183	IC		331,190.00	5,285,792	33,105,732
112000900275	BATERIA ESTACIONARIO 12 Vol. 7 + 15 AH	216	UN			653546	SMART ECONPOWER SAS	14/12/23	23000697	II	23000183	IC		68,280.00	2,802,211	17,550,691

3109C0418 ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPORTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR
NOTA SI INGRESA VOUCHER DE SMART ECONPOWER ESTOS DOCUMENTOS SE RECIBIERO EL DIA 19/12/23
SUPERVISOR ALEJANDER HERTAS GUAQUELA

SUB - TOTAL	1,432,073.00	28,791,830	180,327,780
GRAN TOTAL	1,432,073.00	28,791,830	180,327,780

JEFE GRUPO ALMACEN Y O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº Fecha del		O	428552 14/12/23		Contab fuera balan Mét ajuste entre cías	N *	Conver de varias mon A/D entre cía var mon		Y N								
...	Nº de doc	...	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación			
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	27,609,120			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTASCIONARIA			1.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	5,245,733			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTASCIONARIA			2.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		5,245,733-					SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTASCIONARIA			3.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		27,609,120-					SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTASCIONARIA			4.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	18,351,000			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 V ol			5.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	3,486,690			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 V ol			6.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		3,486,690-					SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 V ol			7.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		18,351,000-					SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 V ol			8.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	48,409,438			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			9.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	9,197,793			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			10.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		9,197,793-					SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			11.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		48,409,438-					SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			12.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	14,597,952			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			13.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	2,773,611			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			14.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,773,611-					SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			15.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		14,597,952-					SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			16.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	27,819,960			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			17.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	5,285,792			00653546	A		SMART ECOPOWER SAS BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL			18.0
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101	COP		5,285,792-					SMART ECOPOWER SAS			

Tipo batch/nº		O	428552		Contab fuera balan		N	Conversión varias mon		Y						
Fecha del			14/12/23		Mét ajuste entre cia		*	A/D cia de varias mon		N						
...	Nº de	...	Fecha	R	Cia	Descripción de	Cod	Débito	Crédito		Unidades	L/M	T	Nº	Explicación	
TP	doc	Cia	L/M gral	A		nº de cuenta	mon					aux	p	activo	Observación	
Proyectos de inversion															BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL	19.
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101	COP		27,819,960-						SMART ECOPOWER SAS	
Proyectos de inversion															BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL	20.
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105	COP	14,748,480				00653546	A		SMART ECOPOWER SAS	
Herramientas,accesorio															BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL	21.
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	20000.511115.0020105	COP	2,802,211				00653546	A		SMART ECOPOWER SAS	
Herramientas,accesorio															BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL	22.
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101	COP		2,802,211-						SMART ECOPOWER SAS	
Proyectos de inversion															BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL	23.
IC	23000183	21000	14/12/23		21000	00001.240102.00101	COP		14,748,480-						SMART ECOPOWER SAS	
Proyectos de inversion															BATERIA ESTACIONARIO 12 VoL	24.
Totales tipo LM							AA	180,327,780	180,327,780-							

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000697 A H1 2023
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3
OBJETO	ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONALCENTRO SUR.
VALOR	\$ 373.113.284,25 INCLUIDO IVA
PLAZO	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023.
CDP	7323 DEL 17 DE MAYO DEL 2023
RP	61323 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA LEGALIZACIÓN	18 DE OCTUBRE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA – COORDINADOR GRUPO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA - Profesional Aeronáutico II

En la ciudad de Bogotá, el 11/12/2023 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción **ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONALCENTRO SUR** objeto del presente contrato: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 39.704.422** , obrando en calidad de representante legal del contratista **SMART ECOPOWER S.A.S.**, con **NIT 900.530.670-3**, y el supervisor designado **ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 80.202.750** de Bogotá, designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 20 de octubre del 2023

SUSPENSIONES: No aplica

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No aplica

PRÓRROGAS: No aplica

ADICIONES EN VALOR: No aplica

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 10 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se recibe la totalidad de las baterías en las diferentes estaciones y aeropuertos previstos en el contrato; se les realizaron pruebas de resistencia interna y voltaje a las baterías, de conformidad con los ítems contractuales previstos y las obligaciones del contratista.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

\$ 373.113.284,25 INCLUIDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 373.113.284,25 INCLUIDO IVA

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

Actas Parciales: La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales teniendo en cuenta lo ejecutado durante el mes en los diferentes Aeropuertos de la Regional Centro Sur y/o las diferentes áreas especificadas en el FORMATO No. 7., conforme al FORMATO No.8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS y el FORMATO No.7 - PROPUESTA ECONOMICA; Soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato, acompañado de la factura comercial o su equivalente.

Pago final: Un último pago que deberá cumplir la totalidad de requerimientos para los pagos parciales y adicionalmente cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Notas:

1. Para contratos de adquisición de bienes o con componente de suministro de bienes, el pago se sujeta al Alta del Almacén general.
2. Cuando la ejecución del contrato deba desarrollarse en deferentes aeropuertos o sitios de ejecución y se determine un apoyo a la supervisión por cada sitio de ejecución, para cada pago, se deberá anexar certificación de recibo a satisfacción por cada apoyo a la supervisión para proceder con el trámite de pago. Dichas certificaciones deben estar dirigidas al supervisor designado en el contrato.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

3. Cuando se trate de bienes importados, se deberá acompañar el trámite de pago de la declaración de importación con autorización de levante, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras.
4. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
6. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
7. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago del ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal, dicha certificación deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenidos en las CIRCULARES emitidas por la Dirección Financiera de la U.A.E.A.C.

PARÁGRAFO TERCERO: los pagos se tramitarán y efectuarán en cumplimiento de los requisitos, procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación vigente de la entidad.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

PARÁGRAFO CUARTO. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. El contratista sólo podrá ceder sus derechos económicos previa autorización de la entidad, cumpliendo con los requisitos y trámite previstos en el Manual de Contratación Vigente. La Aerocivil se abstendrá de autorizar la cesión de derechos económicos en los siguientes eventos: a. Cuando el derecho a ceder se encuentre embargado. b. Cuando contra el contratista cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algún proceso de cobro por parte del Grupo de Jurisdicción Coactiva, de la Oficina Asesora Jurídica de la AEROCIVIL. c. Cuando contra el contratista cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algún proceso administrativo sancionatorio o de declaratoria de siniestro. d. Cuando la obligación provenga de un silencio positivo que no se encuentre en firme o reconocido por la AEROCIVIL.

PARÁGRAFO TERCERO. - ABONOS EN CUENTA: El pago se efectuarán mediante abono automático a la cuenta bancaria que haya informado el contratista, en el formato establecido para el efecto. En caso de cambio de cuenta deberá elevar la solicitud correspondiente en el formato establecido por la entidad para el efecto.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas parciales:

1. Acta parcial No.1 por un valor de \$192.785.503,75 que corresponde al 51.6% del valor del contrato.

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado a la fecha corresponde al valor total del contrato \$ 373.113.284,25 y el valor pendiente de pago al monto de la presente cuenta final por la suma de \$ 180.327.780,50, como se relaciona a continuación:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 373.113.284,25		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 373.113.284,25		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0		
VALOR PAGADO		\$ 192.785.503,75	
VALOR DESCUENTOS		\$ 0	
VALOR PENDIENTE PAGO		\$ 180.327.780,50	
TOTALES	\$ 373.113.284,25	\$ 373.113.284,25	\$ 373.113.284,25

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023


GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido y las condiciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron a los 11 días del mes de diciembre de 2023.



**R/L SMART ECOPOWER S.A.S.
MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA
CONTRATISTA**



**ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA
SUPERVISOR
DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA
CENTRO SUR**

Proyectó: Edgar Julian Jimenez López -Técnico Aeronáutico ATSEP – Apoyo a la Supervisión. *Edgar Julian Jimenez L.*

Revisión Jurídica: Tatiana Paola Collante – Contratista DRACS *TATIANA COLLANTE*

Revisión Financiera: Henry Steven López – Contratista DRACS *Henry Lopez*

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 14

CONTENIDO DEL INFORME

- CONDICIONES DE CONTRATO
- OBJETO DEL CONTRATO
- ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS
- OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
- OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
- PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000697 A H1 2023
Nombre del Contratista:	SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3
Periodo informe:	ACTA DE RECIBO FINAL (01 al 10 de diciembre del 2023)
Nombre de Supervisor:	ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Regional Centro Sur

INFORMACION CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11 de octubre de 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	18 de octubre de 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	20 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 373.113.284,25
VALOR ACTUALIZADO:	No aplica

2. OBJETO DEL CONTRATO.

ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 14

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 al día 10 de diciembre del 2023		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. Observar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación del servicio, la efectividad de los derechos e intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, así como la observancia de los principios de transparencia, eficacia, lealtad y buena fe.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
2. Al cumplimiento del contrato de acuerdo con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 23000697 A H1 2023, la oferta general de fecha 21 de septiembre de 2023, la Resolución de Adjudicación No. 00140 del 04 de octubre de 2023, y a lo previsto en el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
3. Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de estos contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
4. Garantizar que los bienes que se entregan instalan y ponen en correcto funcionamiento son nuevos, originales de la marca ofrecida y se encuentran libres de todo gravamen o impuesto y que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 14

5. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. Dejar los lugares donde se ejecutará el contrato en las mejores condiciones de aseo y orden en que se encontraban antes de los trabajos.	No fue objeto de ejecución esta obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
6. Cumplir con el plan de garantía legal o postcontractual ofertado y responder por la calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados.	No fue objeto de ejecución esta obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
7. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 23000697 A H1 2023	No fue objeto de ejecución esta obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
8. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
9. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
10. Coordinar con el Interventor/Supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervisión/Interventoría con el fin de que la entidad responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
11. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Aerocivil, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 14

12. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes.	El contratista no informó la presentación de estas situaciones	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
13. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato.	El contratista cumplió con la obligación con la acreditación de la misma exigida	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
14. Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
15. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
16. Atender las instrucciones del supervisor/interventor de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 14

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
19. Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
20. Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
21. Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente contrato.	El contratista cumplió con la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
22. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.	No se materializó esta obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.
23. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente. A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato	No se materializó la obligación	Aplicativo SGDEA y plataforma Secop II.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Se cumplen todas las obligaciones previstas el contrato de prestación de Compraventa Nro. **23000697 A H1 2023**, de conformidad con los descrito en el numeral anterior.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS – NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
------	----------------------	----------	------------------	----------------

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 14

5.2	Baterías estacionarias de plomo ácido,12V, 55 + 15% AH Dimensiones : L:228 ± 3 mm, W:138 ± 3 mm, H:213 ± 3mm.	48	7/12/2023	SI X	NO
6.1	Baterías estacionarias de plomo ácido,12V, 9 + 15%AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:65 ± 2mm, H:101 ± 2mm.	180	5/12/2023	SI X	NO
6.2	Baterías estacionarias de plomo ácido,12V, 18+15%AH Dimensiones: L:180 ± 3mm, W:80±3 mm, H:167±3mm.	238	5/12/2023	SI X	NO
6.3	Baterías estacionarias de plomo ácido,12V, 12 + 15%AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:98 ± 3 mm, H:100 ±2 mm.	96	5/12/2023	SI X	NO
6.4	Baterías estacionarias de plomo ácido,12V, 26 + 15%AH Dimensiones : L:166 ± 2mm, W:175±2 mm, H:125±2mm.	84	5/12/2023	SI X	NO
12.1	Baterías estacionarias de plomo ácido,12V, 7 + 15% AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:65 ± 2 mm, H:94 ±2 mm.	216	10/12/2023	SI X	NO

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No existen observaciones a las obligaciones e ítems ejecutados, a continuación, se relaciona el registro fotográfico de lo recibido a satisfacción:

CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICA





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3101.18.017

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 14



LETICIA





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL




Principio de procedencia:
3101.18.017

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 8 de 14





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3101.18.017

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 14

ESTACION ESPINAL



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 14



5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Se les realizaron pruebas de voltaje y resistencia interna a las baterías, únicamente a las que fueron entregadas en el CGAC y en el LETICIA según lo estipulado en el contrato.

Se anexan los soportes de las pruebas realizadas por parte del contratista, las cuales harán parte integral de la presente acta de recibo final.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 14

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: Durante la ejecución del contrato no se presentó materialización de riesgo.		

a. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	N/A
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	N/A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	N/A

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
NO APLICA	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 12 de 14

PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2 (FINAL)	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

No PAGO	FECHA DE RADICACION EN C/P	VALOR PAGADO	% EJECUTADO EN PAGOS	SALDO POR PAGAR
1	0	0	0	\$ 373.113.284,25
2	13/12/2023	192.785.503,75	51,6%	\$ 180.327.780,50

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 23000697 A H1 2023	
FECHA DE INICIO:	20 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 diciembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 373.113.284,25
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	\$ 373.113.284,25
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	100 %
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	\$ 373.113.284,25
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	100 %

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 13 de 14

% DE ATRASO O ADELANTO	0 %
-------------------------------	-----

6.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE INICIO	50 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	50 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	100 %

7. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO	NO APLICA
SOLICITUD ADICIÓN	NO APLICA
SOLICITUD PRORROGA	NO APLICA
SOLICITUD MODIFICACIÓN	NO APLICA
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA	NO APLICA
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS	NINGUNA

7.1 ESTADO DE LAS GARANTIAS – VIGENTES

NÚMERO DE CONTRATO	23000697 A H1 2023						
CONTRATISTA	SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3						
OBJETO	ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR						
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA (\$ 373.113.284,25)						
PLAZO INICIAL	45 DIAS O SIN EXCEDER EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023						
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO	NÚMERO	
		340-97-994000049120				1	
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
CUMPLIMIENTO	10	10	2023	10	04	2024	\$ 74.622.656,80

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 14 de 14

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10	10	2023	10	12	2026	\$ 74.622.656,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	10	12	2023	10	12	2026	\$ 74.622.656,80
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		NÚMERO		CERTIFICADO OPMODIFICATORIO		NÚMERO
			340-74-994000006486				0
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
RESPONNSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10	10	2023	10	12	2023	\$ 232.000.000

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.



ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA
Supervisor del Contrato No 23000697 A H1 2023.

Proyectó: Edgar Julian Jimenez – Funcionario DRACS *Edgar Julian Jimenez L.*
 Revisión Jurídica: Tatiana Paola Collante – Contratista DRACS *TATIANA COLLANTE P.*
 Revisión Financiera del Contrato: Henry Steven López – Contratista DRACS *Henry Lopez*



FORMULARIO INSPECCIÓN INICIAL BATERIAS VRLA

FECHA	NUMERO
7/12/2023	1

DATOS DE BATERIA		DATOS DE PRUEBA	
MODELO:	MA55-12	Temperatura Ambiente:	20°C
MARCA:	Magna	Sito asignado	CGAC
FABRICANTE:	Magna		
CAPACIDAD:	55Ah		
VOLTAJE NOMINAL:	12V		

No.	Número Serial	Número Inventario	Estado Físico	Voc Voltaje circuito abierto (V)	Resistencia interna (Alber CRT 400) (μΩ)	Accesorios	Observaciones
1	BAT2106068	BAT2106068	Buen estado	12.84	11932	Tornillería de conexión	Ninguna
2	BAT2106069	BAT2106069	Buen estado	12.76	12325	Tornillería de conexión	Ninguna
3	BAT2106070	BAT2106070	Buen estado	12.61	12221	Tornillería de conexión	Ninguna
4	BAT2106071	BAT2106071	Buen estado	12.97	12432	Tornillería de conexión	Ninguna
5	BAT2106072	BAT2106072	Buen estado	12.64	12647	Tornillería de conexión	Ninguna
6	BAT2106073	BAT2106073	Buen estado	12.94	12116	Tornillería de conexión	Ninguna
7	BAT2106074	BAT2106074	Buen estado	12.67	12145	Tornillería de conexión	Ninguna
8	BAT2106075	BAT2106075	Buen estado	12.38	12541	Tornillería de conexión	Ninguna
9	BAT2106076	BAT2106076	Buen estado	12.76	12451	Tornillería de conexión	Ninguna
10	BAT2106077	BAT2106077	Buen estado	17.58	12635	Tornillería de conexión	Ninguna
11	BAT2106078	BAT2106078	Buen estado	12.94	12645	Tornillería de conexión	Ninguna
12	BAT2106079	BAT2106079	Buen estado	12.71	12354	Tornillería de conexión	Ninguna
13	BAT2106080	BAT2106080	Buen estado	12.97	12653	Tornillería de conexión	Ninguna
14	BAT2106081	BAT2106081	Buen estado	12.74	12451	Tornillería de conexión	Ninguna
15	BAT2106082	BAT2106082	Buen estado	12.65	12221	Tornillería de conexión	Ninguna
16	BAT2106083	BAT2106083	Buen estado	12.93	12234	Tornillería de conexión	Ninguna
17	BAT2106084	BAT2106084	Buen estado	12.74	12643	Tornillería de conexión	Ninguna
18	BAT2106085	BAT2106085	Buen estado	12.76	12163	Tornillería de conexión	Ninguna
19	BAT2106086	BAT2106086	Buen estado	12.71	12341	Tornillería de conexión	Ninguna
20	BAT2106087	BAT2106087	Buen estado	12.76	12642	Tornillería de conexión	Ninguna
21	BAT2106088	BAT2106088	Buen estado	12.64	12352	Tornillería de conexión	Ninguna
22	BAT2106089	BAT2106089	Buen estado	12.62	12382	Tornillería de conexión	Ninguna
23	BAT2106090	BAT2106090	Buen estado	12.59	12371	Tornillería de conexión	Ninguna
24	BAT2106091	BAT2106091	Buen estado	12.57	12188	Tornillería de conexión	Ninguna
25	BAT2106092	BAT2106092	Buen estado	12.76	12287	Tornillería de conexión	Ninguna
26	BAT2106093	BAT2106093	Buen estado	12.66	12388	Tornillería de conexión	Ninguna
27	BAT2106094	BAT2106094	Buen estado	12.97	12400	Tornillería de conexión	Ninguna
28	BAT2106095	BAT2106095	Buen estado	12.91	12351	Tornillería de conexión	Ninguna

29	BAT2106096	BAT2106096	Buen estado	12.76	12247	Tornillería de conexión	Ninguna
30	BAT2106097	BAT2106097	Buen estado	12.74	12375	Tornillería de conexión	Ninguna
31	BAT2106098	BAT2106098	Buen estado	12.72	12348	Tornillería de conexión	Ninguna
32	BAT2106099	BAT2106099	Buen estado	12.71	12246	Tornillería de conexión	Ninguna
33	BAT2106100	BAT2106100	Buen estado	12.70	12281	Tornillería de conexión	Ninguna
34	BAT2106101	BAT2106101	Buen estado	12.76	12290	Tornillería de conexión	Ninguna
35	BAT2106102	BAT2106102	Buen estado	12.96	12340	Tornillería de conexión	Ninguna
36	BAT2106103	BAT2106103	Buen estado	12.46	12420	Tornillería de conexión	Ninguna
37	BAT2106104	BAT2106104	Buen estado	12.57	12423	Tornillería de conexión	Ninguna
38	BAT2106105	BAT2106105	Buen estado	12.65	12328	Tornillería de conexión	Ninguna
39	BAT2106106	BAT2106106	Buen estado	12.34	12386	Tornillería de conexión	Ninguna
40	BAT2106107	BAT2106107	Buen estado	12.34	12277	Tornillería de conexión	Ninguna
41	BAT2106108	BAT2106108	Buen estado	12.38	11989	Tornillería de conexión	Ninguna
42	BAT2106109	BAT2106109	Buen estado	12.76	12105	Tornillería de conexión	Ninguna
43	BAT2106110	BAT2106110	Buen estado	12.74	12305	Tornillería de conexión	Ninguna
44	BAT2106111	BAT2106111	Buen estado	12.65	12003	Tornillería de conexión	Ninguna
45	BAT2106112	BAT2106112	Buen estado	12.71	12000	Tornillería de conexión	Ninguna
46	BAT2106113	BAT2106113	Buen estado	12.75	12430	Tornillería de conexión	Ninguna
47	BAT2106114	BAT2106114	Buen estado	12.78	12356	Tornillería de conexión	Ninguna
48	BAT2106115	BAT2106115	Buen estado	12.78	12221	Tornillería de conexión	Ninguna

SMART ECOPOWER SAS	
REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Sebastian Vasquez
FIRMA:	<i>Sebastian V.</i>

AERONAUTICA CIVIL	
REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Sebastian Vasquez
FIRMA:	<i>Sebastian Vasquez</i>

Elaborado:	Sebastian Vasquez	Fecha Modificación	31/08/2022	Versión:	1,3
Aprobado:	Leonardo Rodriguez				



FORMULARIO INSPECCIÓN INICIAL BATERIAS VRLA

FECHA	NUMERO
28/11/2023	1

DATOS DE BATERIA		DATOS DE PRUEBA	
MODELO:	FL1290gs	Temperatura Ambiente:	20°C
MARCA:	Fully battery	Sitio asignado	Leticia
FABRICANTE:	Fully battery		
CAPACIDAD:	9Ah		
VOLTAJE NOMINAL:	12V		


No.	Número Serial	Número Inventario	Estado Físico	Voc Voltaje circuito abierto (V)	Resistencia interna (Alber CRT-400) (µΩ)	Accesorios	Observaciones
1	BAT2106220	BAT2106220	Buen estado	12.76	21644	Ninguno	Ninguna
2	BAT2106221	BAT2106221	Buen estado	12.71	21560	Ninguno	Ninguna
3	BAT2106222	BAT2106222	Buen estado	12.75	21390	Ninguno	Ninguna
4	BAT2106223	BAT2106223	Buen estado	12.74	21506	Ninguno	Ninguna
5	BAT2106224	BAT2106224	Buen estado	12.62	21302	Ninguno	Ninguna
6	BAT2106225	BAT2106225	Buen estado	12.66	21430	Ninguno	Ninguna
7	BAT2106226	BAT2106226	Buen estado	12.63	21563	Ninguno	Ninguna
8	BAT2106227	BAT2106227	Buen estado	12.63	21601	Ninguno	Ninguna
9	BAT2106228	BAT2106228	Buen estado	12.68	21204	Ninguno	Ninguna
10	BAT2106229	BAT2106229	Buen estado	12.71	21490	Ninguno	Ninguna
11	BAT2106230	BAT2106230	Buen estado	12.77	21334	Ninguno	Ninguna
12	BAT2106231	BAT2106231	Buen estado	12.61	21466	Ninguno	Ninguna
13	BAT2106232	BAT2106232	Buen estado	12.76	21309	Ninguno	Ninguna
14	BAT2106233	BAT2106233	Buen estado	12.74	21295	Ninguno	Ninguna
15	BAT2106234	BAT2106234	Buen estado	12.79	21338	Ninguno	Ninguna
16	BAT2106235	BAT2106235	Buen estado	12.79	21506	Ninguno	Ninguna
17	BAT2106236	BAT2106236	Buen estado	12.69	21342	Ninguno	Ninguna
18	BAT2106237	BAT2106237	Buen estado	12.76	21493	Ninguno	Ninguna
19	BAT2106238	BAT2106238	Buen estado	12.71	21457	Ninguno	Ninguna
20	BAT2106239	BAT2106239	Buen estado	12.78	21279	Ninguno	Ninguna
21	BAT2106240	BAT2106240	Buen estado	12.64	21455	Ninguno	Ninguna
22	BAT2106241	BAT2106241	Buen estado	12.67	21170	Ninguno	Ninguna
23	BAT2106242	BAT2106242	Buen estado	12.67	21662	Ninguno	Ninguna
24	BAT2106243	BAT2106243	Buen estado	12.67	21344	Ninguno	Ninguna
25	BAT2106244	BAT2106244	Buen estado	12.67	21187	Ninguno	Ninguna
26	BAT2106245	BAT2106245	Buen estado	12.76	21330	Ninguno	Ninguna
27	BAT2106246	BAT2106246	Buen estado	12.72	21602	Ninguno	Ninguna
28	BAT2106247	BAT2106247	Buen estado	12.69	21203	Ninguno	Ninguna


29	BAT2106248	BAT2106248	Buen estado	12.71	2708	Ninguno	Ninguna
30	BAT2106249	BAT2106249	Buen estado	12.70	21321	Ninguno	Ninguna
31	BAT2106250	BAT2106250	Buen estado	12.75	21354	Ninguno	Ninguna
32	BAT2106251	BAT2106251	Buen estado	12.77	21495	Ninguno	Ninguna
33	BAT2106252	BAT2106252	Buen estado	12.78	21238	Ninguno	Ninguna
34	BAT2106253	BAT2106253	Buen estado	12.77	21179	Ninguno	Ninguna
35	BAT2106254	BAT2106254	Buen estado	12.77	21466	Ninguno	Ninguna
36	BAT2106255	BAT2106255	Buen estado	12.68	21303	Ninguno	Ninguna
37	BAT2106256	BAT2106256	Buen estado	12.72	21477	Ninguno	Ninguna
38	BAT2106257	BAT2106257	Buen estado	12.60	21229	Ninguno	Ninguna
39	BAT2106258	BAT2106258	Buen estado	12.68	21190	Ninguno	Ninguna
40	BAT2106259	BAT2106259	Buen estado	12.69	21422	Ninguno	Ninguna
41	BAT2106260	BAT2106260	Buen estado	12.81	21419	Ninguno	Ninguna
42	BAT2106261	BAT2106261	Buen estado	12.74	21366	Ninguno	Ninguna
43	BAT2106262	BAT2106262	Buen estado	12.77	21778	Ninguno	Ninguna
44	BAT2106263	BAT2106263	Buen estado	12.71	21229	Ninguno	Ninguna
45	BAT2106264	BAT2106264	Buen estado	12.72	21180	Ninguno	Ninguna
46	BAT2106265	BAT2106265	Buen estado	12.71	21331	Ninguno	Ninguna
47	BAT2106266	BAT2106266	Buen estado	12.81	21881	Ninguno	Ninguna
48	BAT2106267	BAT2106267	Buen estado	12.76	21322	Ninguno	Ninguna
49	BAT2106268	BAT2106268	Buen estado	12.73	21554	Ninguno	Ninguna
50	BAT2106269	BAT2106269	Buen estado	12.77	21267	Ninguno	Ninguna
51	BAT2106270	BAT2106270	Buen estado	12.64	21871	Ninguno	Ninguna
52	BAT2106271	BAT2106271	Buen estado	12.74	21344	Ninguno	Ninguna
53	BAT2106272	BAT2106272	Buen estado	12.65	21546	Ninguno	Ninguna
54	BAT2106273	BAT2106273	Buen estado	12.60	21822	Ninguno	Ninguna
55	BAT2106274	BAT2106274	Buen estado	12.63	21562	Ninguno	Ninguna
56	BAT2106275	BAT2106275	Buen estado	12.78	21332	Ninguno	Ninguna
57	BAT2106276	BAT2106276	Buen estado	12.60	21478	Ninguno	Ninguna
58	BAT2106277	BAT2106277	Buen estado	12.69	21185	Ninguno	Ninguna
59	BAT2106278	BAT2106278	Buen estado	12.68	21814	Ninguno	Ninguna
60	BAT2106279	BAT2106279	Buen estado	12.65	21538	Ninguno	Ninguna
61	BAT2106280	BAT2106280	Buen estado	12.76	21183	Ninguno	Ninguna
62	BAT2106281	BAT2106281	Buen estado	12.72	21137	Ninguno	Ninguna
63	BAT2106282	BAT2106282	Buen estado	12.75	21731	Ninguno	Ninguna
64	BAT2106283	BAT2106283	Buen estado	12.75	21442	Ninguno	Ninguna
65	BAT2106284	BAT2106284	Buen estado	12.64	21410	Ninguno	Ninguna
66	BAT2106285	BAT2106285	Buen estado	12.79	21544	Ninguno	Ninguna
67	BAT2106286	BAT2106286	Buen estado	12.77	21283	Ninguno	Ninguna
68	BAT2106287	BAT2106287	Buen estado	12.67	21180	Ninguno	Ninguna
69	BAT2106288	BAT2106288	Buen estado	12.69	21709	Ninguno	Ninguna
70	BAT2106289	BAT2106289	Buen estado	12.73	21648	Ninguno	Ninguna
71	BAT2106290	BAT2106290	Buen estado	12.59	21156	Ninguno	Ninguna

72	BAT2106291	BAT2106291	Buen estado	12.63	21790	Ninguno	Ninguna
73	BAT2106292	BAT2106292	Buen estado	12.62	21285	Ninguno	Ninguna
74	BAT2106293	BAT2106293	Buen estado	12.62	21714	Ninguno	Ninguna
75	BAT2106294	BAT2106294	Buen estado	12.65	21274	Ninguno	Ninguna
76	BAT2106295	BAT2106295	Buen estado	12.75	21357	Ninguno	Ninguna
77	BAT2106296	BAT2106296	Buen estado	12.78	21722	Ninguno	Ninguna
78	BAT2106297	BAT2106297	Buen estado	12.70	21568	Ninguno	Ninguna
79	BAT2106298	BAT2106298	Buen estado	12.71	21667	Ninguno	Ninguna
80	BAT2106299	BAT2106299	Buen estado	12.84	21771	Ninguno	Ninguna
81	BAT2106300	BAT2106300	Buen estado	12.76	21293	Ninguno	Ninguna
82	BAT2106301	BAT2106301	Buen estado	12.72	21749	Ninguno	Ninguna
83	BAT2106302	BAT2106302	Buen estado	12.73	21537	Ninguno	Ninguna
84	BAT2106303	BAT2106303	Buen estado	12.75	21782	Ninguno	Ninguna
85	BAT2106304	BAT2106304	Buen estado	12.74	21664	Ninguno	Ninguna
86	BAT2106305	BAT2106305	Buen estado	12.81	21605	Ninguno	Ninguna
87	BAT2106306	BAT2106306	Buen estado	12.74	21464	Ninguno	Ninguna
88	BAT2106307	BAT2106307	Buen estado	12.79	21422	Ninguno	Ninguna
89	BAT2106308	BAT2106308	Buen estado	12.75	21703	Ninguno	Ninguna
90	BAT2106309	BAT2106309	Buen estado	12.77	21512	Ninguno	Ninguna
91	BAT2106310	BAT2106310	Buen estado	12.80	21327	Ninguno	Ninguna
92	BAT2106311	BAT2106311	Buen estado	12.77	21207	Ninguno	Ninguna
93	BAT2106312	BAT2106312	Buen estado	12.75	21620	Ninguno	Ninguna
94	BAT2106313	BAT2106313	Buen estado	12.74	21281	Ninguno	Ninguna
95	BAT2106314	BAT2106314	Buen estado	12.76	21619	Ninguno	Ninguna
96	BAT2106315	BAT2106315	Buen estado	12.72	21621	Ninguno	Ninguna
97	BAT2106316	BAT2106316	Buen estado	12.80	21447	Ninguno	Ninguna
98	BAT2106317	BAT2106317	Buen estado	12.77	21283	Ninguno	Ninguna
99	BAT2106318	BAT2106318	Buen estado	12.70	21511	Ninguno	Ninguna
100	BAT2106319	BAT2106319	Buen estado	12.76	21726	Ninguno	Ninguna
101	BAT2106320	BAT2106320	Buen estado	12.62	21518	Ninguno	Ninguna
102	BAT2106321	BAT2106321	Buen estado	12.65	21829	Ninguno	Ninguna
103	BAT2106322	BAT2106322	Buen estado	12.69	21287	Ninguno	Ninguna
104	BAT2106323	BAT2106323	Buen estado	12.71	21322	Ninguno	Ninguna
105	BAT2106324	BAT2106324	Buen estado	12.58	21503	Ninguno	Ninguna
106	BAT2106325	BAT2106325	Buen estado	12.75	21749	Ninguno	Ninguna
107	BAT2106326	BAT2106326	Buen estado	12.69	21820	Ninguno	Ninguna
108	BAT2106327	BAT2106327	Buen estado	12.71	21632	Ninguno	Ninguna
109	BAT2106328	BAT2106328	Buen estado	12.79	21376	Ninguno	Ninguna
110	BAT2106329	BAT2106329	Buen estado	12.80	21405	Ninguno	Ninguna
111	BAT2106330	BAT2106330	Buen estado	12.72	21743	Ninguno	Ninguna
112	BAT2106331	BAT2106331	Buen estado	12.77	21832	Ninguno	Ninguna
113	BAT2106332	BAT2106332	Buen estado	12.82	21522	Ninguno	Ninguna
114	BAT2106333	BAT2106333	Buen estado	12.75	21532	Ninguno	Ninguna

115	BAT2106334	BAT2106334	Buen estado	12.76	21824	Ninguno	Ninguna
116	BAT2106335	BAT2106335	Buen estado	12.77	21622	Ninguno	Ninguna
117	BAT2106336	BAT2106336	Buen estado	12.74	21322	Ninguno	Ninguna
118	BAT2106337	BAT2106337	Buen estado	12.83	21294	Ninguno	Ninguna
119	BAT2106338	BAT2106338	Buen estado	12.78	21192	Ninguno	Ninguna
120	BAT2106339	BAT2106339	Buen estado	12.62	21795	Ninguno	Ninguna
121	BAT2106340	BAT2106340	Buen estado	12.75	21399	Ninguno	Ninguna
122	BAT2106341	BAT2106341	Buen estado	12.72	21233	Ninguno	Ninguna
123	BAT2106342	BAT2106342	Buen estado	12.76	21668	Ninguno	Ninguna
124	BAT2106343	BAT2106343	Buen estado	12.78	21537	Ninguno	Ninguna
125	BAT2106344	BAT2106344	Buen estado	12.72	21836	Ninguno	Ninguna
126	BAT2106345	BAT2106345	Buen estado	12.79	21158	Ninguno	Ninguna
127	BAT2106346	BAT2106346	Buen estado	12.73	21432	Ninguno	Ninguna
128	BAT2106347	BAT2106347	Buen estado	12.70	21854	Ninguno	Ninguna
129	BAT2106348	BAT2106348	Buen estado	12.72	21495	Ninguno	Ninguna
130	BAT2106349	BAT2106349	Buen estado	12.79	21195	Ninguno	Ninguna
131	BAT2106350	BAT2106350	Buen estado	12.69	21209	Ninguno	Ninguna
132	BAT2106351	BAT2106351	Buen estado	12.63	21340	Ninguno	Ninguna
133	BAT2106352	BAT2106352	Buen estado	12.60	21357	Ninguno	Ninguna
134	BAT2106353	BAT2106353	Buen estado	12.61	21191	Ninguno	Ninguna
135	BAT2106354	BAT2106354	Buen estado	12.68	21697	Ninguno	Ninguna
136	BAT2106355	BAT2106355	Buen estado	12.73	21464	Ninguno	Ninguna
137	BAT2106356	BAT2106356	Buen estado	12.78	21488	Ninguno	Ninguna
138	BAT2106357	BAT2106357	Buen estado	12.75	21562	Ninguno	Ninguna
139	BAT2106358	BAT2106358	Buen estado	12.81	21176	Ninguno	Ninguna
140	BAT2106359	BAT2106359	Buen estado	12.79	21725	Ninguno	Ninguna
141	BAT2106360	BAT2106360	Buen estado	12.69	21850	Ninguno	Ninguna
142	BAT2106361	BAT2106361	Buen estado	12.72	21240	Ninguno	Ninguna
143	BAT2106362	BAT2106362	Buen estado	12.71	21232	Ninguno	Ninguna
144	BAT2106363	BAT2106363	Buen estado	12.65	21415	Ninguno	Ninguna
145	BAT2106364	BAT2106364	Buen estado	12.65	21685	Ninguno	Ninguna
146	BAT2106365	BAT2106365	Buen estado	12.75	21412	Ninguno	Ninguna
147	BAT2106366	BAT2106366	Buen estado	12.68	21615	Ninguno	Ninguna
148	BAT2106367	BAT2106367	Buen estado	12.74	21215	Ninguno	Ninguna
149	BAT2106368	BAT2106368	Buen estado	12.71	21237	Ninguno	Ninguna
150	BAT2106369	BAT2106369	Buen estado	12.68	21396	Ninguno	Ninguna
151	BAT2106370	BAT2106370	Buen estado	12.77	21260	Ninguno	Ninguna
152	BAT2106371	BAT2106371	Buen estado	12.78	21266	Ninguno	Ninguna
153	BAT2106372	BAT2106372	Buen estado	12.73	21227	Ninguno	Ninguna
154	BAT2106373	BAT2106373	Buen estado	12.75	21877	Ninguno	Ninguna
155	BAT2106374	BAT2106374	Buen estado	12.80	21299	Ninguno	Ninguna
156	BAT2106375	BAT2106375	Buen estado	12.81	21121	Ninguno	Ninguna

157	BAT2106376	BAT2106376	Buen estado	12.82	21897	Ninguno	Ninguna
158	BAT2106377	BAT2106377	Buen estado	12.73	21150	Ninguno	Ninguna
159	BAT2106378	BAT2106378	Buen estado	12.73	21565	Ninguno	Ninguna
160	BAT2106379	BAT2106379	Buen estado	12.75	21309	Ninguno	Ninguna
161	BAT2106380	BAT2106380	Buen estado	12.71	21299	Ninguno	Ninguna
162	BAT2106381	BAT2106381	Buen estado	12.72	21267	Ninguno	Ninguna
163	BAT2106382	BAT2106382	Buen estado	12.77	21173	Ninguno	Ninguna
164	BAT2106383	BAT2106383	Buen estado	12.78	21257	Ninguno	Ninguna
165	BAT2106384	BAT2106384	Buen estado	12.81	21957	Ninguno	Ninguna
166	BAT2106385	BAT2106385	Buen estado	12.78	21120	Ninguno	Ninguna
167	BAT2106386	BAT2106386	Buen estado	12.77	21318	Ninguno	Ninguna
168	BAT2106387	BAT2106387	Buen estado	12.67	21372	Ninguno	Ninguna
169	BAT2106388	BAT2106388	Buen estado	12.77	21898	Ninguno	Ninguna
170	BAT2106389	BAT2106389	Buen estado	12.70	21839	Ninguno	Ninguna
171	BAT2106390	BAT2106390	Buen estado	12.72	21323	Ninguno	Ninguna
172	BAT2106391	BAT2106391	Buen estado	12.61	21861	Ninguno	Ninguna
173	BAT2106392	BAT2106392	Buen estado	12.63	21502	Ninguno	Ninguna
174	BAT2106393	BAT2106393	Buen estado	12.64	21604	Ninguno	Ninguna
175	BAT2106394	BAT2106394	Buen estado	12.68	21476	Ninguno	Ninguna
176	BAT2106395	BAT2106395	Buen estado	12.62	21961	Ninguno	Ninguna
177	BAT2106396	BAT2106396	Buen estado	12.65	21527	Ninguno	Ninguna
178	BAT2106397	BAT2106397	Buen estado	12.65	21839	Ninguno	Ninguna
179	BAT2106398	BAT2106398	Buen estado	12.65	21604	Ninguno	Ninguna
180	BAT2106399	BAT2106399	Buen estado	12.65	21433	Ninguno	Ninguna

SMART ECOPOWER SAS	
REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Sebastian Vasquez
FIRMA:	

AERONAUTICA CIVIL	
REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Edgar Julian Soto
FIRMA:	

Elaborado:	Sebastian Vasquez	Fecha Modificación	31/08/2022	Versión:	1.3
Aprobado:	Leonardo Rodriguez				



FORMULARIO INSPECCIÓN INICIAL BATERIAS VRLA

FECHA	NUMERO
28/11/2023	1

DATOS DE BATERIA		DATOS DE PRUEBA	
MODELO:	MA12-12	Temperatura Ambiente:	20°C
MARCA:	Magna	Sitio asignado	Leticia
FABRICANTE:	Magna		
CAPACIDAD:	12Ah		
VOLTAJE NOMINAL:	12V		

No.	Número Serial	Número Inventario	Estado Físico	Voc Voltaje circuito abierto (V)	Resistencia interna (Alber CRT-400) (μΩ)	Accesorios	Observaciones
1	BAT2106638	BAT2106638	Buen estado	12.92	22238	Ninguno	Ninguna
2	BAT2106639	BAT2106639	Buen estado	12.94	22640	Ninguno	Ninguna
3	BAT2106640	BAT2106640	Buen estado	12.94	22340	Ninguno	Ninguna
4	BAT2106641	BAT2106641	Buen estado	12.90	22815	Ninguno	Ninguna
5	BAT2106642	BAT2106642	Buen estado	12.95	22216	Ninguno	Ninguna
6	BAT2106643	BAT2106643	Buen estado	12.90	22187	Ninguno	Ninguna
7	BAT2106644	BAT2106644	Buen estado	12.95	22777	Ninguno	Ninguna
8	BAT2106645	BAT2106645	Buen estado	12.93	22128	Ninguno	Ninguna
9	BAT2106646	BAT2106646	Buen estado	12.90	22125	Ninguno	Ninguna
10	BAT2106647	BAT2106647	Buen estado	12.96	22538	Ninguno	Ninguna
11	BAT2106648	BAT2106648	Buen estado	12.97	22244	Ninguno	Ninguna
12	BAT2106649	BAT2106649	Buen estado	12.95	22171	Ninguno	Ninguna
13	BAT2106650	BAT2106650	Buen estado	12.93	22272	Ninguno	Ninguna
14	BAT2106651	BAT2106651	Buen estado	12.96	22746	Ninguno	Ninguna
15	BAT2106652	BAT2106652	Buen estado	12.94	22571	Ninguno	Ninguna
16	BAT2106653	BAT2106653	Buen estado	12.95	22643	Ninguno	Ninguna
17	BAT2106654	BAT2106654	Buen estado	12.91	22598	Ninguno	Ninguna
18	BAT2106655	BAT2106655	Buen estado	12.89	22315	Ninguno	Ninguna
19	BAT2106656	BAT2106656	Buen estado	12.96	22169	Ninguno	Ninguna
20	BAT2106657	BAT2106657	Buen estado	12.89	22314	Ninguno	Ninguna
21	BAT2106658	BAT2106658	Buen estado	12.92	22299	Ninguno	Ninguna
22	BAT2106659	BAT2106659	Buen estado	12.90	22269	Ninguno	Ninguna
23	BAT2106660	BAT2106660	Buen estado	12.97	22698	Ninguno	Ninguna
24	BAT2106661	BAT2106661	Buen estado	12.89	22260	Ninguno	Ninguna
25	BAT2106662	BAT2106662	Buen estado	12.90	22296	Ninguno	Ninguna
26	BAT2106663	BAT2106663	Buen estado	12.88	22861	Ninguno	Ninguna

27	BAT2106664	BAT2106664	Buen estado	12.92	22218	Ninguno	Ninguna
28	BAT2106665	BAT2106665	Buen estado	12.90	22190	Ninguno	Ninguna
29	BAT2106666	BAT2106666	Buen estado	12.92	22114	Ninguno	Ninguna
30	BAT2106667	BAT2106667	Buen estado	12.92	22647	Ninguno	Ninguna
31	BAT2106668	BAT2106668	Buen estado	12.91	22276	Ninguno	Ninguna
32	BAT2106669	BAT2106669	Buen estado	12.92	22206	Ninguno	Ninguna
33	BAT2106670	BAT2106670	Buen estado	12.96	22060	Ninguno	Ninguna
34	BAT2106671	BAT2106671	Buen estado	12.91	22327	Ninguno	Ninguna
35	BAT2106672	BAT2106672	Buen estado	12.96	22609	Ninguno	Ninguna
36	BAT2106673	BAT2106673	Buen estado	12.92	22657	Ninguno	Ninguna
37	BAT2106674	BAT2106674	Buen estado	12.83	22422	Ninguno	Ninguna
38	BAT2106675	BAT2106675	Buen estado	12.85	22614	Ninguno	Ninguna
39	BAT2106676	BAT2106676	Buen estado	12.84	22121	Ninguno	Ninguna
40	BAT2106677	BAT2106677	Buen estado	12.88	22775	Ninguno	Ninguna
41	BAT2106678	BAT2106678	Buen estado	12.98	22432	Ninguno	Ninguna
42	BAT2106679	BAT2106679	Buen estado	12.91	22192	Ninguno	Ninguna
43	BAT2106680	BAT2106680	Buen estado	12.90	22674	Ninguno	Ninguna
44	BAT2106681	BAT2106681	Buen estado	12.93	22772	Ninguno	Ninguna
45	BAT2106682	BAT2106682	Buen estado	12.93	22317	Ninguno	Ninguna
46	BAT2106683	BAT2106683	Buen estado	12.92	22672	Ninguno	Ninguna
47	BAT2106684	BAT2106684	Buen estado	12.90	22725	Ninguno	Ninguna
48	BAT2106685	BAT2106685	Buen estado	12.96	22625	Ninguno	Ninguna
49	BAT2106686	BAT2106686	Buen estado	12.87	22654	Ninguno	Ninguna
50	BAT2106687	BAT2106687	Buen estado	12.89	22195	Ninguno	Ninguna
51	BAT2106688	BAT2106688	Buen estado	12.90	22373	Ninguno	Ninguna
52	BAT2106689	BAT2106689	Buen estado	12.92	22773	Ninguno	Ninguna
53	BAT2106690	BAT2106690	Buen estado	12.91	22306	Ninguno	Ninguna
54	BAT2106691	BAT2106691	Buen estado	12.90	22734	Ninguno	Ninguna
55	BAT2106692	BAT2106692	Buen estado	12.93	22246	Ninguno	Ninguna
56	BAT2106693	BAT2106693	Buen estado	12.93	22074	Ninguno	Ninguna
57	BAT2106694	BAT2106694	Buen estado	12.94	22599	Ninguno	Ninguna
58	BAT2106695	BAT2106695	Buen estado	12.92	22237	Ninguno	Ninguna
59	BAT2106696	BAT2106696	Buen estado	13.09	22323	Ninguno	Ninguna
60	BAT2106697	BAT2106697	Buen estado	12.94	22309	Ninguno	Ninguna
61	BAT2106698	BAT2106698	Buen estado	12.95	22435	Ninguno	Ninguna
62	BAT2106699	BAT2106699	Buen estado	12.93	22356	Ninguno	Ninguna
63	BAT2106700	BAT2106700	Buen estado	12.97	22987	Ninguno	Ninguna
64	BAT2106701	BAT2106701	Buen estado	12.94	22774	Ninguno	Ninguna
65	BAT2106702	BAT2106702	Buen estado	12.89	22734	Ninguno	Ninguna
66	BAT2106703	BAT2106703	Buen estado	12.80	22613	Ninguno	Ninguna
67	BAT2106704	BAT2106704	Buen estado	12.83	22346	Ninguno	Ninguna
68	BAT2106705	BAT2106705	Buen estado	12.74	22134	Ninguno	Ninguna
69	BAT2106706	BAT2106706	Buen estado	12.93	22435	Ninguno	Ninguna
70	BAT2106707	BAT2106707	Buen estado	12.90	22786	Ninguno	Ninguna
71	BAT2106708	BAT2106708	Buen estado	12.74	22554	Ninguno	Ninguna

72	BAT2106709	BAT2106709	Buen estado	12.83	22377	Ninguno	Ninguna
73	BAT2106710	BAT2106710	Buen estado	12.98	22883	Ninguno	Ninguna
74	BAT2106711	BAT2106711	Buen estado	12.90	22438	Ninguno	Ninguna
75	BAT2106712	BAT2106712	Buen estado	12.80	22563	Ninguno	Ninguna
76	BAT2106713	BAT2106713	Buen estado	12.83	22481	Ninguno	Ninguna
77	BAT2106714	BAT2106714	Buen estado	12.94	22374	Ninguno	Ninguna
78	BAT2106715	BAT2106715	Buen estado	12.73	22833	Ninguno	Ninguna
79	BAT2106716	BAT2106716	Buen estado	12.75	22774	Ninguno	Ninguna
80	BAT2106717	BAT2106717	Buen estado	12.98	22331	Ninguno	Ninguna
81	BAT2106718	BAT2106718	Buen estado	12.76	22134	Ninguno	Ninguna
82	BAT2106719	BAT2106719	Buen estado	12.64	22534	Ninguno	Ninguna
83	BAT2106720	BAT2106720	Buen estado	12.98	22664	Ninguno	Ninguna
84	BAT2106721	BAT2106721	Buen estado	12.74	22734	Ninguno	Ninguna
85	BAT2106722	BAT2106722	Buen estado	12.65	22636	Ninguno	Ninguna
86	BAT2106723	BAT2106723	Buen estado	12.93	22876	Ninguno	Ninguna
87	BAT2106724	BAT2106724	Buen estado	12.94	2287	Ninguno	Ninguna
88	BAT2106725	BAT2106725	Buen estado	12.90	22564	Ninguno	Ninguna
89	BAT2106726	BAT2106726	Buen estado	12.87	22768	Ninguno	Ninguna
90	BAT2106727	BAT2106727	Buen estado	12.98	22564	Ninguno	Ninguna
91	BAT2106728	BAT2106728	Buen estado	12.85	22456	Ninguno	Ninguna
92	BAT2106729	BAT2106729	Buen estado	12.93	22983	Ninguno	Ninguna
93	BAT2106730	BAT2106730	Buen estado	12.98	22818	Ninguno	Ninguna
94	BAT2106731	BAT2106731	Buen estado	12.95	22364	Ninguno	Ninguna
95	BAT2106732	BAT2106732	Buen estado	12.90	22761	Ninguno	Ninguna
96	BAT2106733	BAT2106733	Buen estado	13.09	22342	Ninguno	Ninguna

SMART ECOPOWER SAS	
REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Sebastian Vasquez
FIRMA:	

AERONAUTICA CIVIL	
REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Sebastian Vasquez
FIRMA:	

Elaborado:	Sebastian Vasquez	Fecha Modificación	31/09/2022	Versión	1.3
Aprobado:	Leonardo Rodriguez				



FORMULARIO INSPECCION INICIAL BATERIAS VRLA

DATOS DE BATERIA		DATOS DE PRUEBA	
MODELO:	MA18-12	Temperatura Ambiente:	20°C
MARCA:	Magna	Silo asignado:	Leticia
FABRICANTE:	Magna		
CAPACIDAD:	18Ah		
VOLTAJE NOMINAL:	12V		

FECHA	NUMERO
30/11/2023	1

No.	Número Serial	Número Inventario	Estado Fisico	Voc Voltaje circuito abierto (V)	Resistencia Interna (Abber CRT-400) (µΩ)	Accesorios	Observaciones
1	BAT12106400	BAT12106400	Buen estado	13.00	21604	Tornillería de conexión	Ninguna
2	BAT12106401	BAT12106401	Buen estado	13.04	21740	Tornillería de conexión	Ninguna
3	BAT12106402	BAT12106402	Buen estado	12.94	21185	Tornillería de conexión	Ninguna
4	BAT12106403	BAT12106403	Buen estado	13.05	21470	Tornillería de conexión	Ninguna
5	BAT12106404	BAT12106404	Buen estado	13.02	21225	Tornillería de conexión	Ninguna
6	BAT12106405	BAT12106405	Buen estado	13.03	21425	Tornillería de conexión	Ninguna
7	BAT12106406	BAT12106406	Buen estado	13.01	21378	Tornillería de conexión	Ninguna
8	BAT12106407	BAT12106407	Buen estado	12.98	21158	Tornillería de conexión	Ninguna
9	BAT12106408	BAT12106408	Buen estado	13.02	21856	Tornillería de conexión	Ninguna
10	BAT12106409	BAT12106409	Buen estado	13.02	21335	Tornillería de conexión	Ninguna
11	BAT12106410	BAT12106410	Buen estado	13.01	21588	Tornillería de conexión	Ninguna
12	BAT12106411	BAT12106411	Buen estado	13.07	21528	Tornillería de conexión	Ninguna
13	BAT12106412	BAT12106412	Buen estado	13.02	21591	Tornillería de conexión	Ninguna
14	BAT12106413	BAT12106413	Buen estado	13.03	21638	Tornillería de conexión	Ninguna
15	BAT12106414	BAT12106414	Buen estado	13.04	21292	Tornillería de conexión	Ninguna
16	BAT12106415	BAT12106415	Buen estado	13.01	21626	Tornillería de conexión	Ninguna
17	BAT12106416	BAT12106416	Buen estado	12.96	21159	Tornillería de conexión	Ninguna
18	BAT12106417	BAT12106417	Buen estado	1.05	21851	Tornillería de conexión	Ninguna
19	BAT12106418	BAT12106418	Buen estado	12.98	21570	Tornillería de conexión	Ninguna
20	BAT12106419	BAT12106419	Buen estado	13.05	21734	Tornillería de conexión	Ninguna
21	BAT12106420	BAT12106420	Buen estado	13.04	21578	Tornillería de conexión	Ninguna
22	BAT12106421	BAT12106421	Buen estado	13.02	21109	Tornillería de conexión	Ninguna
23	BAT12106422	BAT12106422	Buen estado	13.05	21602	Tornillería de conexión	Ninguna
24	BAT12106423	BAT12106423	Buen estado	13.02	21770	Tornillería de conexión	Ninguna
25	BAT12106424	BAT12106424	Buen estado	13.03	21624	Tornillería de conexión	Ninguna
26	BAT12106425	BAT12106425	Buen estado	13.02	21388	Tornillería de conexión	Ninguna
27	BAT12106426	BAT12106426	Buen estado	13.00	21234	Tornillería de conexión	Ninguna
28	BAT12106427	BAT12106427	Buen estado	13.01	21740	Tornillería de conexión	Ninguna

29	BAT12106428	BAT12106428	Buen estado	13.06	21217	Termineria de conexi3n	Ninguna
30	BAT12106429	BAT12106429	Buen estado	13.05	21161	Termineria de conexi3n	Ninguna
31	BAT12106430	BAT12106430	Buen estado	13.02	21623	Termineria de conexi3n	Ninguna
32	BAT12106431	BAT12106431	Buen estado	13.03	21024	Termineria de conexi3n	Ninguna
33	BAT12106432	BAT12106432	Buen estado	13.01	21330	Termineria de conexi3n	Ninguna
34	BAT12106433	BAT12106433	Buen estado	13.00	21205	Termineria de conexi3n	Ninguna
35	BAT12106434	BAT12106434	Buen estado	13.00	21587	Termineria de conexi3n	Ninguna
36	BAT12106435	BAT12106435	Buen estado	13.04	21594	Termineria de conexi3n	Ninguna
37	BAT12106436	BAT12106436	Buen estado	13.01	21229	Termineria de conexi3n	Ninguna
38	BAT12106437	BAT12106437	Buen estado	13.01	21691	Termineria de conexi3n	Ninguna
39	BAT12106438	BAT12106438	Buen estado	12.99	21295	Termineria de conexi3n	Ninguna
40	BAT12106439	BAT12106439	Buen estado	13.00	21406	Termineria de conexi3n	Ninguna
41	BAT12106440	BAT12106440	Buen estado	12.05	21716	Termineria de conexi3n	Ninguna
42	BAT12106441	BAT12106441	Buen estado	12.99	21361	Termineria de conexi3n	Ninguna
43	BAT12106442	BAT12106442	Buen estado	13.00	21537	Termineria de conexi3n	Ninguna
44	BAT12106443	BAT12106443	Buen estado	12.99	21277	Termineria de conexi3n	Ninguna
45	BAT12106444	BAT12106444	Buen estado	13.02	21835	Termineria de conexi3n	Ninguna
46	BAT12106445	BAT12106445	Buen estado	13.04	21655	Termineria de conexi3n	Ninguna
47	BAT12106446	BAT12106446	Buen estado	13.00	21511	Termineria de conexi3n	Ninguna
48	BAT12106447	BAT12106447	Buen estado	12.95	21159	Termineria de conexi3n	Ninguna
49	BAT12106448	BAT12106448	Buen estado	13.01	21205	Termineria de conexi3n	Ninguna
50	BAT12106449	BAT12106449	Buen estado	13.04	21438	Termineria de conexi3n	Ninguna
51	BAT12106450	BAT12106450	Buen estado	12.96	21039	Termineria de conexi3n	Ninguna
52	BAT12106451	BAT12106451	Buen estado	12.98	21834	Termineria de conexi3n	Ninguna
53	BAT12106452	BAT12106452	Buen estado	12.05	21179	Termineria de conexi3n	Ninguna
54	BAT12106453	BAT12106453	Buen estado	13.04	21167	Termineria de conexi3n	Ninguna
55	BAT12106454	BAT12106454	Buen estado	13.02	21697	Termineria de conexi3n	Ninguna
56	BAT12106455	BAT12106455	Buen estado	13.01	21695	Termineria de conexi3n	Ninguna
57	BAT12106456	BAT12106456	Buen estado	12.96	21350	Termineria de conexi3n	Ninguna
58	BAT12106457	BAT12106457	Buen estado	13.03	21299	Termineria de conexi3n	Ninguna
59	BAT12106458	BAT12106458	Buen estado	13.03	21470	Termineria de conexi3n	Ninguna
60	BAT12106459	BAT12106459	Buen estado	12.97	21808	Termineria de conexi3n	Ninguna
61	BAT12106460	BAT12106460	Buen estado	12.96	21469	Termineria de conexi3n	Ninguna
62	BAT12106461	BAT12106461	Buen estado	12.98	21188	Termineria de conexi3n	Ninguna
63	BAT12106462	BAT12106462	Buen estado	13.02	21892	Termineria de conexi3n	Ninguna
64	BAT12106463	BAT12106463	Buen estado	13.04	21364	Termineria de conexi3n	Ninguna
65	BAT12106464	BAT12106464	Buen estado	13.00	21138	Termineria de conexi3n	Ninguna
66	BAT12106465	BAT12106465	Buen estado	12.97	21505	Termineria de conexi3n	Ninguna
67	BAT12106466	BAT12106466	Buen estado	13.04	21753	Termineria de conexi3n	Ninguna
68	BAT12106467	BAT12106467	Buen estado	13.01	21945	Termineria de conexi3n	Ninguna
69	BAT12106468	BAT12106468	Buen estado	13.01	21675	Termineria de conexi3n	Ninguna
70	BAT12106469	BAT12106469	Buen estado	13.01	21292	Termineria de conexi3n	Ninguna
71	BAT12106470	BAT12106470	Buen estado	13.05	21652	Termineria de conexi3n	Ninguna

72	BAT2106471	BAT2106471	Buen estado	13.05	21229	Terminleria de conexi3n	Ninguna
73	BAT2106472	BAT2106472	Buen estado	13.00	21110	Terminleria de conexi3n	Ninguna
74	BAT2106473	BAT2106473	Buen estado	13.07	21277	Terminleria de conexi3n	Ninguna
75	BAT2106474	BAT2106474	Buen estado	13.01	21157	Terminleria de conexi3n	Ninguna
76	BAT2106475	BAT2106475	Buen estado	13.03	21865	Terminleria de conexi3n	Ninguna
77	BAT2106476	BAT2106476	Buen estado	13.04	21570	Terminleria de conexi3n	Ninguna
78	BAT2106477	BAT2106477	Buen estado	12.95	21110	Terminleria de conexi3n	Ninguna
79	BAT2106478	BAT2106478	Buen estado	12.94	21408	Terminleria de conexi3n	Ninguna
80	BAT2106479	BAT2106479	Buen estado	12.97	21736	Terminleria de conexi3n	Ninguna
81	BAT2106480	BAT2106480	Buen estado	12.98	21520	Terminleria de conexi3n	Ninguna
82	BAT2106481	BAT2106481	Buen estado	12.99	21870	Terminleria de conexi3n	Ninguna
83	BAT2106482	BAT2106482	Buen estado	12.95	21107	Terminleria de conexi3n	Ninguna
84	BAT2106483	BAT2106483	Buen estado	12.96	21502	Terminleria de conexi3n	Ninguna
85	BAT2106484	BAT2106484	Buen estado	13.05	21255	Terminleria de conexi3n	Ninguna
86	BAT2106485	BAT2106485	Buen estado	13.07	21711	Terminleria de conexi3n	Ninguna
87	BAT2106486	BAT2106486	Buen estado	12.95	21512	Terminleria de conexi3n	Ninguna
88	BAT2106487	BAT2106487	Buen estado	12.93	21754	Terminleria de conexi3n	Ninguna
89	BAT2106488	BAT2106488	Buen estado	13.03	21280	Terminleria de conexi3n	Ninguna
90	BAT2106489	BAT2106489	Buen estado	12.95	21686	Terminleria de conexi3n	Ninguna
91	BAT2106490	BAT2106490	Buen estado	12.93	21494	Terminleria de conexi3n	Ninguna
92	BAT2106491	BAT2106491	Buen estado	13.03	21275	Terminleria de conexi3n	Ninguna
93	BAT2106492	BAT2106492	Buen estado	13.00	21556	Terminleria de conexi3n	Ninguna
94	BAT2106493	BAT2106493	Buen estado	12.94	21240	Terminleria de conexi3n	Ninguna
95	BAT2106494	BAT2106494	Buen estado	12.99	21659	Terminleria de conexi3n	Ninguna
96	BAT2106495	BAT2106495	Buen estado	12.98	21429	Terminleria de conexi3n	Ninguna
97	BAT2106496	BAT2106496	Buen estado	12.90	21620	Terminleria de conexi3n	Ninguna
98	BAT2106497	BAT2106497	Buen estado	12.94	21220	Terminleria de conexi3n	Ninguna
99	BAT2106498	BAT2106498	Buen estado	13.04	21217	Terminleria de conexi3n	Ninguna
100	BAT2106499	BAT2106499	Buen estado	12.98	21576	Terminleria de conexi3n	Ninguna
101	BAT2106500	BAT2106500	Buen estado	13.03	21244	Terminleria de conexi3n	Ninguna
102	BAT2106501	BAT2106501	Buen estado	12.99	21860	Terminleria de conexi3n	Ninguna
103	BAT2106502	BAT2106502	Buen estado	12.98	21444	Terminleria de conexi3n	Ninguna
104	BAT2106503	BAT2106503	Buen estado	12.95	21859	Terminleria de conexi3n	Ninguna
105	BAT2106504	BAT2106504	Buen estado	13.00	21892	Terminleria de conexi3n	Ninguna
106	BAT2106505	BAT2106505	Buen estado	13.00	21337	Terminleria de conexi3n	Ninguna
107	BAT2106506	BAT2106506	Buen estado	13.04	21796	Terminleria de conexi3n	Ninguna
108	BAT2106507	BAT2106507	Buen estado	13.01	21221	Terminleria de conexi3n	Ninguna
109	BAT2106508	BAT2106508	Buen estado	13.01	21598	Terminleria de conexi3n	Ninguna
110	BAT2106509	BAT2106509	Buen estado	12.97	21685	Terminleria de conexi3n	Ninguna
111	BAT2106510	BAT2106510	Buen estado	12.96	21511	Terminleria de conexi3n	Ninguna
112	BAT2106511	BAT2106511	Buen estado	13.04	21830	Terminleria de conexi3n	Ninguna
113	BAT2106512	BAT2106512	Buen estado	12.99	21225	Terminleria de conexi3n	Ninguna
114	BAT2106513	BAT2106513	Buen estado	13.06	21567	Terminleria de conexi3n	Ninguna
115	BAT2106514	BAT2106514	Buen estado	12.95	21373	Terminleria de conexi3n	Ninguna
116	BAT2106515	BAT2106515	Buen estado	12.99	21513	Terminleria de conexi3n	Ninguna
117	BAT2106516	BAT2106516	Buen estado	13.04	21490	Terminleria de conexi3n	Ninguna
118	BAT2106517	BAT2106517	Buen estado	12.97	21646	Terminleria de conexi3n	Ninguna
119	BAT2106518	BAT2106518	Buen estado	12.99	21664	Terminleria de conexi3n	Ninguna

120	BAT2106519	BAT2106519	Buen estado	12.96	21377	Tornillería de conexión	Ninguna
121	BAT2106520	BAT2106520	Buen estado	12.91	21476	Tornillería de conexión	Ninguna
122	BAT2106521	BAT2106521	Buen estado	13.04	21451	Tornillería de conexión	Ninguna
123	BAT2106522	BAT2106522	Buen estado	12.96	21555	Tornillería de conexión	Ninguna
124	BAT2106523	BAT2106523	Buen estado	12.95	21232	Tornillería de conexión	Ninguna
125	BAT2106524	BAT2106524	Buen estado	13.02	21682	Tornillería de conexión	Ninguna
126	BAT2106525	BAT2106525	Buen estado	12.97	21561	Tornillería de conexión	Ninguna
127	BAT2106526	BAT2106526	Buen estado	13.05	21799	Tornillería de conexión	Ninguna
128	BAT2106527	BAT2106527	Buen estado	13.04	21622	Tornillería de conexión	Ninguna
129	BAT2106528	BAT2106528	Buen estado	13.02	21691	Tornillería de conexión	Ninguna
130	BAT2106529	BAT2106529	Buen estado	13.05	21319	Tornillería de conexión	Ninguna
131	BAT2106530	BAT2106530	Buen estado	13.02	21267	Tornillería de conexión	Ninguna
132	BAT2106531	BAT2106531	Buen estado	12.99	21622	Tornillería de conexión	Ninguna
133	BAT2106532	BAT2106532	Buen estado	13.03	21188	Tornillería de conexión	Ninguna
134	BAT2106533	BAT2106533	Buen estado	13.07	21314	Tornillería de conexión	Ninguna
135	BAT2106534	BAT2106534	Buen estado	13.02	21724	Tornillería de conexión	Ninguna
136	BAT2106535	BAT2106535	Buen estado	12.97	21719	Tornillería de conexión	Ninguna
137	BAT2106536	BAT2106536	Buen estado	13.04	21777	Tornillería de conexión	Ninguna
138	BAT2106537	BAT2106537	Buen estado	12.99	21230	Tornillería de conexión	Ninguna
139	BAT2106538	BAT2106538	Buen estado	12.97	21821	Tornillería de conexión	Ninguna
140	BAT2106539	BAT2106539	Buen estado	13.00	21680	Tornillería de conexión	Ninguna
141	BAT2106540	BAT2106540	Buen estado	13.00	21742	Tornillería de conexión	Ninguna
142	BAT2106541	BAT2106541	Buen estado	12.98	21251	Tornillería de conexión	Ninguna
143	BAT2106542	BAT2106542	Buen estado	13.06	21329	Tornillería de conexión	Ninguna
144	BAT2106543	BAT2106543	Buen estado	13.00	21006	Tornillería de conexión	Ninguna
145	BAT2106544	BAT2106544	Buen estado	13.01	21320	Tornillería de conexión	Ninguna
146	BAT2106545	BAT2106545	Buen estado	13.03	21394	Tornillería de conexión	Ninguna
147	BAT2106546	BAT2106546	Buen estado	13.05	21741	Tornillería de conexión	Ninguna
148	BAT2106547	BAT2106547	Buen estado	13.06	21287	Tornillería de conexión	Ninguna
149	BAT2106548	BAT2106548	Buen estado	13.00	21503	Tornillería de conexión	Ninguna
150	BAT2106549	BAT2106549	Buen estado	12.98	21793	Tornillería de conexión	Ninguna
151	BAT2106550	BAT2106550	Buen estado	12.99	21285	Tornillería de conexión	Ninguna
152	BAT2106551	BAT2106551	Buen estado	13.00	21186	Tornillería de conexión	Ninguna
153	BAT2106552	BAT2106552	Buen estado	12.99	21105	Tornillería de conexión	Ninguna
154	BAT2106553	BAT2106553	Buen estado	13.02	21877	Tornillería de conexión	Ninguna
155	BAT2106554	BAT2106554	Buen estado	12.96	21456	Tornillería de conexión	Ninguna
156	BAT2106555	BAT2106555	Buen estado	13.05	21608	Tornillería de conexión	Ninguna
157	BAT2106556	BAT2106556	Buen estado	13.01	21328	Tornillería de conexión	Ninguna
158	BAT2106557	BAT2106557	Buen estado	13.05	21754	Tornillería de conexión	Ninguna
159	BAT2106558	BAT2106558	Buen estado	12.98	21772	Tornillería de conexión	Ninguna
160	BAT2106559	BAT2106559	Buen estado	13.06	21332	Tornillería de conexión	Ninguna
161	BAT2106560	BAT2106560	Buen estado	13.01	21463	Tornillería de conexión	Ninguna
162	BAT2106561	BAT2106561	Buen estado	13.01	21223	Tornillería de conexión	Ninguna
163	BAT2106562	BAT2106562	Buen estado	13.00	21182	Tornillería de conexión	Ninguna
164	BAT2106563	BAT2106563	Buen estado	13.06	21374	Tornillería de conexión	Ninguna
165	BAT2106564	BAT2106564	Buen estado	12.99	21099	Tornillería de conexión	Ninguna
166	BAT2106565	BAT2106565	Buen estado	13.03	21475	Tornillería de conexión	Ninguna
167	BAT2106566	BAT2106566	Buen estado	13.06	21338	Tornillería de conexión	Ninguna

168	BAT2106567	BAT2106567	Buen estado	13.05	21776	Tornillería de conexión	Ninguna
169	BAT2106568	BAT2106568	Buen estado	13.06	21933	Tornillería de conexión	Ninguna
170	BAT2106569	BAT2106569	Buen estado	13.00	21394	Tornillería de conexión	Ninguna
171	BAT2106570	BAT2106570	Buen estado	12.94	21663	Tornillería de conexión	Ninguna
172	BAT2106571	BAT2106571	Buen estado	12.97	21206	Tornillería de conexión	Ninguna
173	BAT2106572	BAT2106572	Buen estado	13.02	21324	Tornillería de conexión	Ninguna
174	BAT2106573	BAT2106573	Buen estado	13.00	21445	Tornillería de conexión	Ninguna
175	BAT2106574	BAT2106574	Buen estado	12.98	21903	Tornillería de conexión	Ninguna
176	BAT2106575	BAT2106575	Buen estado	13.01	21672	Tornillería de conexión	Ninguna
177	BAT2106576	BAT2106576	Buen estado	13.02	21273	Tornillería de conexión	Ninguna
178	BAT2106577	BAT2106577	Buen estado	12.98	21203	Tornillería de conexión	Ninguna
179	BAT2106578	BAT2106578	Buen estado	13.02	21160	Tornillería de conexión	Ninguna
180	BAT2106579	BAT2106579	Buen estado	12.99	21455	Tornillería de conexión	Ninguna
181	BAT2106580	BAT2106580	Buen estado	13.05	21694	Tornillería de conexión	Ninguna
182	BAT2106581	BAT2106581	Buen estado	13.05	21475	Tornillería de conexión	Ninguna
183	BAT2106582	BAT2106582	Buen estado	13.08	21346	Tornillería de conexión	Ninguna
184	BAT2106583	BAT2106583	Buen estado	12.96	21724	Tornillería de conexión	Ninguna
185	BAT2106584	BAT2106584	Buen estado	13.01	21667	Tornillería de conexión	Ninguna
186	BAT2106585	BAT2106585	Buen estado	13.00	21930	Tornillería de conexión	Ninguna
187	BAT2106586	BAT2106586	Buen estado	12.99	21745	Tornillería de conexión	Ninguna
188	BAT2106587	BAT2106587	Buen estado	13.05	21711	Tornillería de conexión	Ninguna
189	BAT2106588	BAT2106588	Buen estado	13.03	21901	Tornillería de conexión	Ninguna
190	BAT2106589	BAT2106589	Buen estado	13.05	21604	Tornillería de conexión	Ninguna
191	BAT2106590	BAT2106590	Buen estado	13.05	21557	Tornillería de conexión	Ninguna
192	BAT2106591	BAT2106591	Buen estado	12.95	21112	Tornillería de conexión	Ninguna
193	BAT2106592	BAT2106592	Buen estado	12.90	21331	Tornillería de conexión	Ninguna
194	BAT2106593	BAT2106593	Buen estado	12.98	21620	Tornillería de conexión	Ninguna
195	BAT2106594	BAT2106594	Buen estado	13.00	21523	Tornillería de conexión	Ninguna
196	BAT2106595	BAT2106595	Buen estado	13.02	21180	Tornillería de conexión	Ninguna
197	BAT2106596	BAT2106596	Buen estado	13.04	21270	Tornillería de conexión	Ninguna
198	BAT2106597	BAT2106597	Buen estado	13.00	21380	Tornillería de conexión	Ninguna
199	BAT2106598	BAT2106598	Buen estado	12.98	21776	Tornillería de conexión	Ninguna
200	BAT2106599	BAT2106599	Buen estado	12.95	21555	Tornillería de conexión	Ninguna

201	BAT12106600	BAT12106600	Buen estado	12.97	21674	Tornillería de conexión	Ninguna
202	BAT12106601	BAT12106601	Buen estado	12.99	21811	Tornillería de conexión	Ninguna
203	BAT12106602	BAT12106602	Buen estado	13.02	21203	Tornillería de conexión	Ninguna
204	BAT12106603	BAT12106603	Buen estado	13.05	21356	Tornillería de conexión	Ninguna
205	BAT12106604	BAT12106604	Buen estado	13.00	21795	Tornillería de conexión	Ninguna
206	BAT12106605	BAT12106605	Buen estado	13.03	21253	Tornillería de conexión	Ninguna
207	BAT12106606	BAT12106606	Buen estado	12.97	21714	Tornillería de conexión	Ninguna
208	BAT12106607	BAT12106607	Buen estado	13.01	21454	Tornillería de conexión	Ninguna
209	BAT12106608	BAT12106608	Buen estado	13.00	21531	Tornillería de conexión	Ninguna
210	BAT12106609	BAT12106609	Buen estado	13.00	21187	Tornillería de conexión	Ninguna
211	BAT12106610	BAT12106610	Buen estado	13.02	21331	Tornillería de conexión	Ninguna
212	BAT12106611	BAT12106611	Buen estado	13.01	21123	Tornillería de conexión	Ninguna
213	BAT12106612	BAT12106612	Buen estado	13.04	21402	Tornillería de conexión	Ninguna
214	BAT12106613	BAT12106613	Buen estado	12.94	21638	Tornillería de conexión	Ninguna
215	BAT12106614	BAT12106614	Buen estado	13.03	21520	Tornillería de conexión	Ninguna
216	BAT12106615	BAT12106615	Buen estado	13.00	21489	Tornillería de conexión	Ninguna
217	BAT12106616	BAT12106616	Buen estado	13.04	21225	Tornillería de conexión	Ninguna
218	BAT12106617	BAT12106617	Buen estado	13.01	21357	Tornillería de conexión	Ninguna
219	BAT12106618	BAT12106618	Buen estado	13.05	21474	Tornillería de conexión	Ninguna
220	BAT12106619	BAT12106619	Buen estado	13.00	21653	Tornillería de conexión	Ninguna
221	BAT12106620	BAT12106620	Buen estado	13.01	21680	Tornillería de conexión	Ninguna
222	BAT12106621	BAT12106621	Buen estado	12.99	21362	Tornillería de conexión	Ninguna
223	BAT12106622	BAT12106622	Buen estado	13.05	21670	Tornillería de conexión	Ninguna
224	BAT12106623	BAT12106623	Buen estado	13.02	21134	Tornillería de conexión	Ninguna
225	BAT12106624	BAT12106624	Buen estado	13.05	21758	Tornillería de conexión	Ninguna
226	BAT12106625	BAT12106625	Buen estado	13.04	21032	Tornillería de conexión	Ninguna
227	BAT12106626	BAT12106626	Buen estado	13.03	21172	Tornillería de conexión	Ninguna
228	BAT12106627	BAT12106627	Buen estado	13.02	21668	Tornillería de conexión	Ninguna
229	BAT12106628	BAT12106628	Buen estado	13.04	21810	Tornillería de conexión	Ninguna
230	BAT12106629	BAT12106629	Buen estado	12.99	21419	Tornillería de conexión	Ninguna
231	BAT12106630	BAT12106630	Buen estado	13.01	21692	Tornillería de conexión	Ninguna
232	BAT12106631	BAT12106631	Buen estado	12.97	21584	Tornillería de conexión	Ninguna
233	BAT12106632	BAT12106632	Buen estado	13.00	21461	Tornillería de conexión	Ninguna
234	BAT12106633	BAT12106633	Buen estado	12.99	21613	Tornillería de conexión	Ninguna
235	BAT12106634	BAT12106634	Buen estado	13.04	21510	Tornillería de conexión	Ninguna
236	BAT12106635	BAT12106635	Buen estado	13.03	21253	Tornillería de conexión	Ninguna
237	BAT12106636	BAT12106636	Buen estado	12.98	21635	Tornillería de conexión	Ninguna
238	BAT12106637	BAT12106637	Buen estado	12.98	21607	Tornillería de conexión	Ninguna

SMART ECOPOWER SAS	
REALIZADO POR:	Sebastian Vasquez
NOVORE:	
FIRMA:	Sebastian V.

AERONAUTICA CIVIL	
REALIZADO POR:	Sebastian Vasquez
NOVORE:	
FIRMA:	Sebastian V.

Elaborado:	Sebastian Vasquez	Fecha Modificación:	31/03/2022	Versión:	1.3
Aprobado:	Leonardo Rodriguez				



FORMULARIO INSPECCIÓN INICIAL BATERIAS VRLA

FECHA	NUMERO
30/11/2023	1

DATOS DE BATERIA		DATOS DE PRUEBA	
MODELO:		Temperatura Ambiente:	20°C
MARCA:	Fuly Battery	Sito asignado	Leticia
FABRICANTE:	Fuly Battery		
CAPACIDAD:	26Ah		
VOLTAJE NOMINAL:	12V		

No.	Número Serial	Número Inventario	Estado Fisico	Voc Voltaje circuito abierto (V)	Resistencia interna (Alber CRT-400) (µm)	Accesorios	Observaciones
1	BAT2106734	BAT2106734	Buen estado	12.78	18260	Tornillería de conexión	Ninguna
2	BAT2106735	BAT2106735	Buen estado	12.74	18687	Tornillería de conexión	Ninguna
3	BAT2106736	BAT2106736	Buen estado	12.75	18141	Tornillería de conexión	Ninguna
4	BAT2106737	BAT2106737	Buen estado	12.78	18488	Tornillería de conexión	Ninguna
5	BAT2106738	BAT2106738	Buen estado	12.72	18476	Tornillería de conexión	Ninguna
6	BAT2106739	BAT2106739	Buen estado	12.76	18146	Tornillería de conexión	Ninguna
7	BAT2106740	BAT2106740	Buen estado	12.79	18586	Tornillería de conexión	Ninguna
8	BAT2106741	BAT2106741	Buen estado	12.77	18279	Tornillería de conexión	Ninguna
9	BAT2106742	BAT2106742	Buen estado	12.77	19300	Tornillería de conexión	Ninguna
10	BAT2106743	BAT2106743	Buen estado	12.80	18649	Tornillería de conexión	Ninguna
11	BAT2106744	BAT2106744	Buen estado	12.78	18200	Tornillería de conexión	Ninguna
12	BAT2106745	BAT2106745	Buen estado	12.76	18270	Tornillería de conexión	Ninguna
13	BAT2106746	BAT2106746	Buen estado	12.79	18736	Tornillería de conexión	Ninguna
14	BAT2106747	BAT2106747	Buen estado	12.77	18636	Tornillería de conexión	Ninguna
15	BAT2106748	BAT2106748	Buen estado	12.81	18693	Tornillería de conexión	Ninguna
16	BAT2106749	BAT2106749	Buen estado	12.74	18967	Tornillería de conexión	Ninguna
17	BAT2106750	BAT2106750	Buen estado	12.81	18206	Tornillería de conexión	Ninguna
18	BAT2106751	BAT2106751	Buen estado	12.74	18209	Tornillería de conexión	Ninguna
19	BAT2106752	BAT2106752	Buen estado	12.76	18567	Tornillería de conexión	Ninguna
20	BAT2106753	BAT2106753	Buen estado	12.74	18880	Tornillería de conexión	Ninguna
21	BAT2106754	BAT2106754	Buen estado	12.74	18780	Tornillería de conexión	Ninguna
22	BAT2106755	BAT2106755	Buen estado	12.76	18738	Tornillería de conexión	Ninguna
23	BAT2106756	BAT2106756	Buen estado	12.74	18398	Tornillería de conexión	Ninguna
24	BAT2106757	BAT2106757	Buen estado	12.79	18860	Tornillería de conexión	Ninguna
25	BAT2106758	BAT2106758	Buen estado	12.71	18124	Tornillería de conexión	Ninguna
26	BAT2106759	BAT2106759	Buen estado	12.68	18701	Tornillería de conexión	Ninguna
27	BAT2106760	BAT2106760	Buen estado	12.80	18603	Tornillería de conexión	Ninguna
28	BAT2106761	BAT2106761	Buen estado	12.76	18228	Tornillería de conexión	Ninguna

29	BAT2106762	BAT2106762	Buen estado	12.76	18753	Tornillería de conexión	Ninguna
30	BAT2106763	BAT2106763	Buen estado	12.79	18532	Tornillería de conexión	Ninguna
31	BAT2106764	BAT2106764	Buen estado	12.79	18735	Tornillería de conexión	Ninguna
32	BAT2106765	BAT2106765	Buen estado	12.79	18694	Tornillería de conexión	Ninguna
33	BAT2106766	BAT2106766	Buen estado	12.75	18530	Tornillería de conexión	Ninguna
34	BAT2106767	BAT2106767	Buen estado	12.77	18409	Tornillería de conexión	Ninguna
35	BAT2106768	BAT2106768	Buen estado	12.76	18329	Tornillería de conexión	Ninguna
36	BAT2106769	BAT2106769	Buen estado	12.77	18910	Tornillería de conexión	Ninguna
37	BAT2106770	BAT2106770	Buen estado	12.79	18173	Tornillería de conexión	Ninguna
38	BAT2106771	BAT2106771	Buen estado	12.75	18467	Tornillería de conexión	Ninguna
39	BAT2106772	BAT2106772	Buen estado	12.73	18221	Tornillería de conexión	Ninguna
40	BAT2106773	BAT2106773	Buen estado	12.81	18278	Tornillería de conexión	Ninguna
41	BAT2106774	BAT2106774	Buen estado	12.72	18177	Tornillería de conexión	Ninguna
42	BAT2106775	BAT2106775	Buen estado	12.77	18841	Tornillería de conexión	Ninguna
43	BAT2106776	BAT2106776	Buen estado	12.80	18347	Tornillería de conexión	Ninguna
44	BAT2106777	BAT2106777	Buen estado	12.72	18475	Tornillería de conexión	Ninguna
45	BAT2106778	BAT2106778	Buen estado	12.71	18680	Tornillería de conexión	Ninguna
46	BAT2106779	BAT2106779	Buen estado	12.75	18249	Tornillería de conexión	Ninguna
47	BAT2106780	BAT2106780	Buen estado	12.72	18456	Tornillería de conexión	Ninguna
48	BAT2106781	BAT2106781	Buen estado	12.73	18124	Tornillería de conexión	Ninguna
49	BAT2106782	BAT2106782	Buen estado	12.81	18258	Tornillería de conexión	Ninguna
50	BAT2106783	BAT2106783	Buen estado	12.74	18655	Tornillería de conexión	Ninguna
51	BAT2106784	BAT2106784	Buen estado	12.74	18791	Tornillería de conexión	Ninguna
52	BAT2106785	BAT2106785	Buen estado	12.80	18998	Tornillería de conexión	Ninguna
53	BAT2106786	BAT2106786	Buen estado	12.79	18705	Tornillería de conexión	Ninguna
54	BAT2106787	BAT2106787	Buen estado	12.77	18854	Tornillería de conexión	Ninguna
55	BAT2106788	BAT2106788	Buen estado	12.77	18456	Tornillería de conexión	Ninguna
56	BAT2106789	BAT2106789	Buen estado	12.73	18934	Tornillería de conexión	Ninguna
57	BAT2106790	BAT2106790	Buen estado	12.81	18573	Tornillería de conexión	Ninguna
58	BAT2106791	BAT2106791	Buen estado	12.79	18643	Tornillería de conexión	Ninguna
59	BAT2106792	BAT2106792	Buen estado	12.78	18370	Tornillería de conexión	Ninguna
60	BAT2106793	BAT2106793	Buen estado	12.78	18621	Tornillería de conexión	Ninguna
61	BAT2106794	BAT2106794	Buen estado	12.77	18392	Tornillería de conexión	Ninguna
62	BAT2106795	BAT2106795	Buen estado	12.74	18241	Tornillería de conexión	Ninguna
63	BAT2106796	BAT2106796	Buen estado	12.77	18791	Tornillería de conexión	Ninguna
64	BAT2106797	BAT2106797	Buen estado	12.78	18174	Tornillería de conexión	Ninguna
65	BAT2106798	BAT2106798	Buen estado	12.79	18288	Tornillería de conexión	Ninguna
66	BAT2106799	BAT2106799	Buen estado	12.74	18599	Tornillería de conexión	Ninguna
67	BAT2106800	BAT2106800	Buen estado	12.81	18678	Tornillería de conexión	Ninguna
68	BAT2106801	BAT2106801	Buen estado	12.79	18183	Tornillería de conexión	Ninguna
69	BAT2106802	BAT2106802	Buen estado	12.73	18702	Tornillería de conexión	Ninguna
70	BAT2106803	BAT2106803	Buen estado	12.77	18406	Tornillería de conexión	Ninguna
71	BAT2106804	BAT2106804	Buen estado	12.79	18660	Tornillería de conexión	Ninguna

72	BAT2106805	BAT2106805	Buen estado	12.76	18322	Tornillería de conexión	Ninguna
73	BAT2106806	BAT2106806	Buen estado	12.74	18366	Tornillería de conexión	Ninguna
74	BAT2106807	BAT2106807	Buen estado	12.79	18494	Tornillería de conexión	Ninguna
75	BAT2106808	BAT2106808	Buen estado	12.74	18612	Tornillería de conexión	Ninguna
76	BAT2106809	BAT2106809	Buen estado	12.77	18783	Tornillería de conexión	Ninguna
77	BAT2106810	BAT2106810	Buen estado	12.70	18700	Tornillería de conexión	Ninguna
78	BAT2106811	BAT2106811	Buen estado	12.75	18890	Tornillería de conexión	Ninguna
79	BAT2106812	BAT2106812	Buen estado	12.80	18977	Tornillería de conexión	Ninguna
80	BAT2106813	BAT2106813	Buen estado	12.72	18571	Tornillería de conexión	Ninguna
81	BAT2106814	BAT2106814	Buen estado	12.74	18526	Tornillería de conexión	Ninguna
82	BAT2106815	BAT2106815	Buen estado	12.76	18241	Tornillería de conexión	Ninguna
83	BAT2106816	BAT2106816	Buen estado	12.77	18793	Tornillería de conexión	Ninguna
84	BAT2106817	BAT2106817	Buen estado	12.75	18396	Tornillería de conexión	Ninguna

SMART ECOPOWER SAS	
REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Sebastian Vasquez
FIRMA:	Sebastian V.

AERONAUTICA CIVIL	
REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Edgar Tolcan JL
FIRMA:	Edgar Tolcan JL

Elaborado:	Sebastian Vasquez		
Aprobado:	Leonardo Rodriguez	Fecha Modificación 31/08/2022	Versión: 1.3

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 3101.18.017	Clave: GDIR-3.0-12-027	Versión: 4	Fecha: 8/Mar/2019	Página: 1 de 1


EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No 23000697 A H1 2023 CERTIFICA

Que los señores **SMART ECOPOWER S.A.S.** identificado con **NIT. 900.530.670-3** bajó el contrato No. **23000697 A H1 2023** cuyo objeto es **ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR**, han entregado a satisfacción los bienes descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la **CUENTA PARCIAL No 02 (FINAL)** de conformidad con la factura No. **873** por la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. (\$180.327.780,50).**

ÍTEM	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
5.2	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 55 + 15% AH Dimensiones : L:228 ± 3 mm, W:138 ± 3 mm, H:213 ± 3mm.	48	\$ 575.190	\$ 27.609.120
6.1	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 9 + 15%AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:65 ± 2mm, H:101 ± 2mm.	180	\$ 101.950	\$ 18.351.000
6.2	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH Dimensiones: L:180 ± 3mm, W:80±3 mm, H:167±3mm.	238	\$ 203.401	\$ 48.409.438
6.3	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 12 + 15%AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:98 ± 3 mm, H:100 ± 2 mm.	96	\$ 152.062	\$ 14.597.952
6.4	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 26 + 15%AH Dimensiones : L:166 ± 2mm, W:175±2 mm, H:125±2mm.	84	\$ 331.190	\$ 27.819.960
12.1	Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 7 + 15% AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:65 ± 2 mm, H:94 ± 2 mm.	216	\$ 68.280	\$ 14.748.480
SUB TOTAL				\$ 151.535.950
IVA 19%				\$ 28.791.830,50
TOTAL A PAGAR				\$ 180.327.780,50


Igualmente, que **SMART ECOPOWER S.A.S.** ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato, como lo prevén los términos y condiciones del contrato.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 11 días del mes de diciembre de 2023.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a loop.

ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA
Supervisor del Contrato

Proyectó: Ing. Edgar Julian Jimenez López -Técnico Aeronáutico ATSEP-Apoyo a la supervisión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edgar Julian Jimenez L.'.