



Popayán, septiembre 28 2023

Director
PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Rama judicial
dirsecpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: “Necesidad suministro de UPS de 3 KVA y 1 KVA para el Distrito Judicial de Popayán”

Respetado Doctor Gómez Rodríguez

En atención a las reiteradas solicitudes proferidas por parte de los Servidores Judiciales de los diferentes Despachos y de acuerdo a la necesidad del servicio en cuanto a garantizar la protección y respaldo de los equipos tecnológicos ante las constantes interrupciones eléctricas que presenta el operador del servicio público en el Departamento del Cauca, se requiere el suministro de UPS de 3 KVA y 1 KVA para el Distrito Judicial de Popayán.

Esta Seccional actualmente cuenta con la suscripción de 37 contratos de arrendamiento y 2 por comodato para el funcionamiento de los Despachos Judiciales y la Administración Judicial, inmuebles que en su gran mayoría no cuentan con plantas eléctricas que respalden y protejan los equipos tecnológicos asignados para el cumplimiento de las funciones de los Servidores Judiciales antes las constantes interrupciones eléctricas que afectan a la región; y que para la instalación de estos elementos la Entidad requeriría realizar obras civiles que permita la instalación y conversión de la energía por combustión interna a la convencional, afectando de esta manera la infraestructura de los inmuebles que no son propiedad de la Rama Judicial.

En tal sentido y con el propósito de proteger los activos de la Entidad y garantizar un respaldo energético para la protección de los datos de los equipos tecnológicos se requiere contratar el suministro de UPS de 3 KVA y 1 KVA para el distrito Judicial de Popayán elementos que poseen unas características específicas, los cuales deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	Suministro de UPS 3000VA/2700W incluye adaptador a conexión NEMA 5-15R	UND	52,00
2	Suministro de UPS 1000VA/500W	UND	323,00

Especificaciones técnicas

1. Suministro de UPS 3000VA/2700W incluye adaptador a conexión NEMA 5-15R

Capacidad: 3000VA/2700W

Calle 3 No. 3-31 Palacio Nacional “Francisco de Paula Santander”
Tel. (092) 8240000 Popayán – Cauca. www.ramajudicial.gov.co



Tecnología:	On line doble conversión
Topología:	Monofásica
Forma de onda:	Senoidal pura
Voltaje entrada:	120V
Tipo de entrada:	NEMA 5-30P
Tipo de salida:	4 Toma-corrientes NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R y conexión Bornera
Pantalla:	LCD todos los parámetros
Gabinete:	Tipo Torre (indoor) NEMA Tipo 1 / IP20
Garantía:	3 años (2 años en las baterías)

2. Suministro de UPS 1000VA/500W

Capacidad:	1000VA/500W
Topología:	Interactiva
Forma de onda:	Onda senoidal simulada
Voltaje entrada:	120V
Tipo de entrada:	NEMA 5-15P
Tipo de salida:	6 x NEMA 5-15R
Indicador visual:	Luz LED de estado
Garantía:	3 años (2 años en las baterías)

Cordialmente



Ing. Manuel Alejandro Gómez Zúñiga

Profesional Universitario G9

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Popayán – Cauca

CC. Administrativo - Cauca - Seccional Popayán; admcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co