



Extiscreen

**LIDER EN SEÑALIZACION - VENTA
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS**



Yo LADY DIANA MARTINEZ BALLEEN identificada con numero de cedula 52953825 de bogota, certifico que cumpliré con cada una de las condiciones técnicas de la presente invitacion

DESCRIPCIÓN/CONDICIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

ITEM	DESCRIPCION
1	EXTINTOR PORTATIL SOLKAFLAN DE 3700 GRAMOS
2	EXTINTOR PORTATIL SOLKAFLAN DE 9000 GRAMOS
3	POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS
4	POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS
5	EXTINTOR RODANTE DE 150 LIBRAS TIPO SATÉLITE DE POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO ABC.
6	AGUA 2.5 GALONES

3. DESCRIPCIÓN TECNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Recarga de Extintores portátiles contra incendio para la Regional Norte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Se debe cumplir con las siguientes características técnicas:

La recarga de los diferentes tipos de extintores se llevarán a cabo dando cumplimiento a las norma NFPA – 10:2007 y la NTC 2885: 2009; teniendo en cuenta la utilización de polvos químicos secos con certificados de conformidad de la norma técnica colombiana NTC 1446.

BOGOTA Calle 67 63-16 PBX 7102608

NIT 52953825-8

GIRARDOT Urb. Nuestra señora del Carmen manzana R casa 14

www.extiscreen.com



Exti-Screen

LIDER EN SEÑALIZACION - VENTA
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS



ITEM	TIPO DE EXTINTORES PARA RECARGAR	MEDIDA	CANTIDA D
1	EXTINTOR PORTATIL SOLKAFLAN DE 3700 GRAMOS	UNIDAD	40
2	EXTINTOR PORTATIL SOLKAFLAN DE 9000 GRAMOS	UNIDAD	5
3	POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS	UNIDAD	64
4	POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS	UNIDAD	20
5	EXTINTOR RODANTE DE 150 LIBRAS TIPO SATÉLITE DE POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO ABC.	UNIDAD	5
6	AGUA 2.5 GALONES	UNIDAD	36

BOGOTA Calle 67 63-16 PBX 7102608

NIT 52953825-8

GIRARDOT Urb. Nuestra señora del Carmen manzana R casa 14

www.extiscreen.com



Exti-Screen

LIDER EN SEÑALIZACION - VENTA
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS



3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS MÍNIMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	TIPO DE EXTINTORES	
1	EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3700. Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad. Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia y su utilización.	
2	EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 9000 Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad. Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.	
3	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad. Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.	

BOGOTA Calle 67 63-16 PBX 7102608

NIT 52953825-8

GIRARDOT Urb. Nuestra señora del Carmen manzana R casa 14


www.extiscreen.com



Exti-Screen

LIDER EN SEÑALIZACION - VENTA
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS



4	<p>POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.</p>	
5	<p>EXTINTOR RODANTE DE 150 LIBRAS TIPO SATÉLITE DE POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO ABC.</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad, ruedas, pintura en general deberá incluir tubo para maniobrar.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.</p>	

BOGOTA Calle 67 63-16 PBX 7102608

NIT 52953825-8

GIRARDOT Urb. Nuestra señora del Carmen manzana R casa 14

www.extiscreen.com



Extiscreen

LIDER EN SEÑALIZACION - VENTA
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS



6	<p>EXTINTOR DE AGUA DE 2.5</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad, ruedas, pintura en general deberá incluir tubo para maniobrar.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.</p>	
---	---	---

Firma:



REPRESENTANTE LEGAL
LADY DIANA MARTINEZ BALLEEN
EL PROPONENTE

BOGOTA Calle 67 63-16 PBX 7102608
NIT 52953825-8
GIRARDOT Urb. Nuestra señora del Carmen manzana R casa 14
www.extiscreen.com