



AGROFUMIGACIÓN INDUSTRIAL

FREDDY HERNANDO CARRILLO LUNA
NIT 91.261.343-1 RÉGIMEN COMÚN

Fumigaciones, Control de Plagas, Recarga y Mantenimientos de Extintores manuales, rodantes y equipos contra incendio.

2. DESCRIPCIÓN/CONDICIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

ITEM	DESCRIPCION
1	EXTINTOR PORTATIL SOLKAFLAN DE 3700 GRAMOS
2	EXTINTOR PORTATIL SOLKAFLAN DE 9000 GRAMOS
3	POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS
4	POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS
5	EXTINTOR RODANTE DE 150 LIBRAS TIPO SATÉLITE DE POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO ABC.
6	AGUA 2.5 GALONES

3. DESCRIPCIÓN TECNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Recarga de Extintores portátiles contra incendio para la Regional Norte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Se debe cumplir con las siguientes características técnicas:

La recarga de los diferentes tipos de extintores se llevarán a cabo dando cumplimiento a las norma NFPA – 10:2007 y la NTC 2885: 2009; teniendo en cuenta la utilización de polvos químicos secos con certificados de conformidad de la norma técnica colombiana NTC 1446.

ITEM	TIPO DE EXTINTORES PARA RECARGAR	MEDIDA	CANTIDAD
1	EXTINTOR PORTATIL SOLKAFLAN DE 3700 GRAMOS	UNIDAD	40
2	EXTINTOR PORTATIL SOLKAFLAN DE 9000 GRAMOS	UNIDAD	5
3	POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS	UNIDAD	64
4	POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS	UNIDAD	20
5	EXTINTOR RODANTE DE 150 LIBRAS TIPO SATÉLITE DE POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO ABC.	UNIDAD	5
6	AGUA 2.5 GALONES	UNIDAD	36

Oficina: Calle 9 # 15 – 74

Bodega: Calle 10 # 22 – 21 local 2 Bucaramanga – Santander

Telf. **6345163 - 3172653220**

agrofumigacionindustrial@hotmail.com



AGROFUMIGACIÓN INDUSTRIAL

FREDDY HERNANDO CARRILLO LUNA
NIT 91.261.343-1 RÉGIMEN COMÚN

Fumigaciones, Control de Plagas, Recarga y Mantenimientos de Extintores manuales, rodantes y equipos contra incendio.

3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS MÍNIMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	TIPO DE EXTINTORES	
1	<p>EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3700.</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia y su utilización.</p>	
2	<p>EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 9000</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.</p>	
3	<p>EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.</p>	

Oficina: Calle 9 # 15 – 74

Bodega: Calle 10 # 22 – 21 local 2 Bucaramanga – Santander

Telf. **6345163 - 3172653220**


agrofumigacionindustrial@hotmail.com



AGROFUMIGACIÓN INDUSTRIAL

FREDDY HERNANDO CARRILLO LUNA
NIT 91.261.343-1 RÉGIMEN COMÚN

Fumigaciones, Control de Plagas, Recarga y Mantenimientos de Extintores manuales, rodantes y equipos contra incendio.

4	<p>POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.</p>	
5	<p>EXTINTOR RODANTE DE 150 LIBRAS TIPO SATÉLITE DE POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO ABC.</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad, ruedas, pintura en general deberá incluir tubo para maniobrar.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.</p>	
6	<p>EXTINTOR DE AGUA DE 2.5</p> <p>Realizar de carácter obligatorio mantenimiento o cambio de la válvula de control, manijas metálicas, mangueras o trompetillas de descarga, manómetros, pines de seguridad, ruedas, pintura en general deberá incluir tubo para maniobrar.</p> <p>Recarga de agente expulsor, recarga de agente extintor cambio de argolla color según el año, cambio de etiqueta o rótulo donde se muestre la vigencia su utilización.</p>	

Freddy Carrillo

FREDDY HERNANDO CARRILLO LUNA
C.C. 91.261.343 DE BUCARAMANGA

Oficina: Calle 9 # 15 – 74
Bodega: Calle 10 # 22 – 21 local 2 Bucaramanga – Santander

Telf. **6345163 - 3172653220**

agrofumigacionindustrial@hotmail.com