



Dirección:
Calle 16 A #13 - 66 of. 402
Teléfono: 283 35 49

Bogotá, D.C. 4 de diciembre de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
TECNOPARQUE
Bogotá, D.C.

Correo
hectorblancosuan@
hotmail.com
Celular:
316 235 1296
Bogotá, D.C

Ref. Informe CONTRATO CO1.PCCNTR.6655934

Respetados Señores:

Comedidamente me permito enviar informe relacionado con los mantenimientos preventivos y correctivos llevados a cabo en los ascensores de ese Centro así;

1. Se adelantó **mantenimiento correctivo** para los dos (2) ascensores así;
 - Cambio de dos (2) limitadores de velocidad acorde con las características de cada máquina de tracción.
 - Instalación de anclajes y clips intermedios en las guías de contrapeso ascensor No.1.
 - Cambio de zapatas deslizantes para cabinas y contrapesos.
 - Rectificación de poleas de tracción de las maquinas.
 - Cambio de las unidades de frenado para las dos (2) maquinas, utilizando sistema electromagnético.
 - Cambio de aceite a los karters de las maquinas.
 - Cambio de pesa cargas eléctricos para los dos (2) ascensores.
 - Implementaciones de norma para certificación de los (2) ascensores.
 - Independización de fosos en todo el recorrido en lámina de dreaWall, incluye omegas y tornillería para instalación
2. Se adelantó **mantenimiento preventivo** para los dos (2) ascensores así;


Aseo ,Lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, Ajustes electromecánicos de puertas, Verificación de estado de cables de tracción, compensación, Cables de gobernadores de velocidad, Cables de los selectores, Cables de viaje, inspección de circuitos de seguridad, contactores, reles, temporizadores, fusibles, térmicos, protecciones, resistencias, contactos, discos, Alumbrado de la cabina, verificación y limpieza de interruptor de revisión y parada del contacto de seguridad, swichts final, revisión de zapatas, ruedas guiadoras, lubricador automático, conexiones suspensiones tracción, comandos señales, nivelación entrada de piso, Revisión de señales luminosas , Revisión de alumbrados eléctricos, Freno limpieza y Lubricación y verificación de estado de corrosión y desgastes, tensión, suspensión y estiramiento



Dirección:
Calle 16 A #13 - 66 of. 402
Teléfono: 283 35 49

3. Implementaciones electromecánicas según NTC 5926- 1:2021 Ascensor 1 y Ascensor 2.


Correo
hectorblancosuan@
hotmail.com
Celular:
316 235 1296
Bogotá, D.C





Dirección:
Calle 16 A #13 - 66 of. 402
Teléfono: 283 35 49

Correo
hectorblancosuan@
hotmail.com
Celular:
316 235 1296
Bogotá, D.C





Dirección:
Calle 16 A #13 - 66 of. 402
Teléfono: 283 35 49

Correo
hectorblancosuan@
hotmail.com
Celular:
316 235 1296
Bogotá, D.C



Recibe a satisfaccion los servicios,

CAMILO CRUZ SANDOVAL
Administrador del edificio Tecnoparque

Entrega,

HECTOR ALFONSO BLANCO S.
Representante Legal.