FORMATO DE BITÁCORA DE ACTIVIDADES

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

CONTRATISTA. JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ | **NO. DE CONTRATO Y AÑO** | 972/2019 | **PERIODO** | 01 de enero del 2020 | **A** | 30 de enero del 2020

No.	ACTIVIDADES	CANTIDAD LABOR EJECUTADA (S/A)	EQUIPAMIENTO DONDE SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD	MES 01 / 2020 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	OBSERVACIONES
1	INSTALACION DE TUBERIA EMT ,REUBICACION DE CIRCUITOS EN TABLERO NUEVO DE 12 CIRCUITOS CONECCION DE BREAKER BIFASICOS DE 20 Y 30 AMPERIOS , DESPLASAMIENTO PARA FIRMAR ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES Y PARA RECOGER PLANOS ELECTRICOS ,	VARIAS	CDC DE KENEDY	X X X X	NINGUNA
2	PENDIENTES PARA EMERGENCIAS			X	
3	TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA ZARZAMORA Y PLANEACION DE TRABAJO , REVICION DE CIRCUITOS Y ORGANISACION DE LOS MISMOS	VARIAS	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	X X	NINGUNA
4	PENDIENTES PARA EMERGENCIAS	VARIAS		X	NINGUNA
5	REGATA Y DESMONTE Y INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS , Y TOTALIZADOR ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS ,CONECCION DE ACOMETIDA , MEDICION DE VOLTAGES Y AMPERIOS ,SE HACE PRUEBA DE LAS LUCES Y TOMAS, RESANES EN TABLERO	VARIAS	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	X	NINGUNA
6	DESPLASAMIENTO PARA RESIBIR MATERIALES TALES COMO BREAKER DE 2X20 Y DE 2X30 Y TENSORES PARA ACOMETIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A ENEL CODENSA EN PUENTE ARANDA , DESPLASAMIENTO A JARDIN INFANTIL LAS DE DELICIAS VERIFICACION DE TABLERO PRINCIPAL MEDICION DE VOLTAGES Y AMPERAGES SE LLAMA A ENEL CODENSA PARA RESTABLECER EL SERVICIO POR UNA FASE CAIDA	VARIAS	CDC KENEDY , CENTRO CRECER PUENTE ARANDA, JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	X	NINGUNA
7	ORGANISACION DE CIRCUITOS DE COMEDOR ,SALA CUNA , LAVA COLAS , Y CABLEADOS DE CIRCUITOS , DESPLASAMIENTO A TRAER PAPELES DE RETIE DE JARDIN INFANTIL RAFAEL PONBO	VARIAS	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA Y IVEL CENTRAL	X	NINGUNA
8	REUNION EN BODEGA ZARZAMORA PARA ENTREGAR REINTEGRAR MATERIALES Y CONTEO DE MATERIALES EXISTENTES EN BODEGA , ENTREGA DE ACTAS DE SATISFACCION Y DE VISITA , FORMATOS APPS , DESPLASAMIENTO PARA RESIBIR DOCUMENTO DEL RETIE	VARIAS	CASA DE JUVENTUD ZARZAMORA	X	NINGUNA
9	ACOMPAÑAMIENTO A ENEL CODENSA EN CAMBIO E INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO A MEDIDOR TRIFASICO Y REPOSICION DE SELLOS Y REPOSICION DE SELLOS DE CDC JOSE ANTONIO GALAN , QUEDANDO EN BUEN FUNCIONAMIENTO LOS DOS PREDIOS Y DESPLASAMIENTO A JARDIN PARA FIRMA DE ACTA DE VISITA	VARIAS	CENTRO CRECER PUNTE ARANDA , CDC JOSE ANTONIO GALAN , JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	X	NINGUNA
10	PENDIENTE PARA EMERGENCIAS	VARIAS		X	NINGUNA
11	REVICION DE LA PARTE ELECTRICA , TABLEROS , ILUMINACION , TOMA CORRIENTES , CIRCUITOS , CODIGO DE COLORES , PUESTA A TIERRA , TUBERIA METALICA EMT , CONECCION DE LAMPARAS , MEDICION DE VOLTAGES	VARIAS	CENTRO DE ATENCION TRANCITORIA (CAT)	X	NINGUNA
12	CAMBIO DE TOTALIZADOR QUE ESTA MUY ALTO EL AMPERAGE POR UN BREAKER DE 3X50 ENCHUFABLE PROVISIONAL HASTA QUE FERRETERIA NOS PROPORCIONE QUE YA ESTA PEDIDO , REVICION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMA CORRIENTES INTERRUPTORES , TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4 Y PVC 3/4 , SE CABLEA CIRCUITOS INDEPENDIENTES MONOFASICOS PARA TOMA CORRIENTES SE SUMINISTRA LAS TOMAS NUEVAS CON CAJA METALICA DE 4X2 , TAMBIEN SE DESMONTA TABLERO DE 24 CIRCUITOS QUE NO CUMPLE NORMA Y SE INSTALA OTRO TABLERO NUEVO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON SU RESPECTIVO NEUTRO Y TIERRA ES NECESARIO RESANAR YN ORGANIZAR CIRCUITOS SE MIDEN VOLTAGES Y AMPERIOS QUEDANDO TODO EN FUNCIONAMIENTO	VARIAS	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	X X X X X	NINGUNA
13	PENDIENTES PARA EMERGENCIAS	VARIAS		X	NINGUNA
14	REUNION PARA CORDINAR TRABAJOS PENDIENTES Y ENTREGA DE ACTAS DE SATISFACCION Y DE VISITAS Y EPPS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS	VARIAS	NIVEL CENTRAL	X	NINGUNA
15	FIRMAS DE ACTAS DE ENTREGA EN JARDIN INFANTIL , CORDINACION PARA TRABAJOS PENDIENTES Y LISTADO DE MATERIALES , DESPLAZAMIENTO A BODEGA PARA REBIVIR HERRAMIENTAS Y GUARDARLAS EN BODEGA		JARDIN SAMPER MENDOZA, CASA DE JUVENTUD MARTIRES , CASA DE JUVENTUD ZARZAMORA	X	NINGUNA
16	ESCAVACION A 1.50 METROS PARA RETIRADA DE POSTE EN MADERA Y DE REFLECTORES QUE SE GUARDARON EN BODEGA DE PLANTAS FISICAS	VARIAS	CDC DE KENEDY	X X	NINGUNA

julio contreras

julio contreras (14 feb. 2020)

JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

C.C. 79.665.859