



NIT 900085334-4

NOVATRONICA S.A.S.

Cel. 3155572085

calle 11 # 13A - 41

centrodeservicios@novatronicasas.com

CÓDIGO DE LA ORDEN

25-0384

Fecha: 28 Julio 2025

Mantenimiento



DATOS DEL CLIENTE

Nombre: ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

Identificación: 819004070

Dirección: a 24-289, Av. El Libertador ##24-147, SANTA MARTA

Teléfono: 301 4480906

Correo:

DATOS DEL EQUIPO

Marca: YORKING

Modelo: [YDY25S3] GENERADOR YORKING YDY25S3

N° Serie: 1906186

Fecha Ingreso: 28 Julio 2025

Fecha de compra:

RECEPCIÓN

Receptor: TÉCNICO ANDRES

Comentarios de recepción: Se realiza revisión del equipo para realización de su respectivo mantenimiento preventivo. CENTRO DE SALUD SEDE GUACHACA

Accesorio	Cantidad	Estado
		SEÑORES USUARIOS: EL TIEMPO PARA DAR RESPUESTA DE DIAGNÓSTICO ES DE 10 A 15 DIAS HÁBILES
		LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS ACCESORIOS NO GARANTIZA QUE ESTÉN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, ESTO SE DEFINIRÁ EN EL DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

Fecha de diagnóstico: 28 Julio 2025 09:51:06 am

Técnico: TÉCNICO ANDRES

Comentarios de diagnóstico: Se realiza la revisión de la referencia y estado de los filtros de aceite, aire y combustible, se revisa el nivel de aceite del equipo, se revisa que el equipo genere y las horas del motor del equipo para realizar el informe y tener en cuenta sus mantenimientos respecto a horas de uso y tiempo luego de realizado el mantenimiento. El equipo requiere el cambio de filtración, aceite y refrigerante. El botón de emergencia no funciona por lo cual esta pieza requiere su cambio para en caso de emergencia de necesitarlo poder utilizarlo para apagar el generador.

COTIZACIÓN

#	Código	Descripción	Cant.	IVA	Valor base	Dto	Valor parcial	Precio con IVA
1	9.810-001.0	SERVICIO TECNICO	1	19,00%	\$ 2,319,109.00	0,00%	\$ 2,319,109.00	\$ 2,759,739.71
Subtotal							\$ 2,319,109.00	
IVA							\$ 440,630.71	
Revisión pagada							\$ 0.00	
Total							\$ 2,759,739.71	

Fecha de aprobación:

Comentarios de cotización:

REPARACIÓN

Fecha de reparación: 28 Julio 2025 09:51:12 am

Técnico: TÉCNICO ANDRES

Comentarios de reparación: Se realiza la limpieza de la batería y las bornas, se revisan niveles de líquido de batería, se realiza una limpieza en todos los conectores de actuadores, sensores e interruptores eléctricos, se torquean todas las conexiones de potencia de salida del generador, se limpia toda la parte interna del controlador. Se instala el botón de emergencia debido a que los contactos del que tiene el equipo no hacen contacto, haciendo que este no corte el funcionamiento del equipo en caso de una emergencia.

ENTREGA

Fecha de entrega: 28 Julio 2025 09:51:18 am

Firma de recibido

Técnico: TÉCNICO ANDRES

Tipo de entrega: Reparada

Fecha próximo mantenimiento:

Comentarios de entrega: Se realiza la entrega del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo queda en optimas condiciones.

FOTOS DE RECEPCIÓN



28 Julio 2025 04:08:11 pm

FOTOS DE DIAGNÓSTICO



28 Julio 2025 04:22:29 pm
Botón de emergencia no funciona



28 Julio 2025 04:22:29 pm
Filtro de aceite



28 Julio 2025 04:22:29 pm
Filtro de aire



28 Julio 2025 04:22:29 pm
Filtro de aire



28 Julio 2025 04:22:29 pm
Filtro de combustible



28 Julio 2025 04:22:29 pm
Generación del equipo L-N, L-L



28 Julio 2025 04:22:29 pm
Horas motor



28 Julio 2025 04:22:29 pm
Revisión de batería



28 Julio 2025 04:22:29 pm

Rpm, carga de baterías y frecuencia

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. El período para finalizar las reparaciones es de diez (10) a quince (15) días hábiles. Esto está sujeto a la disponibilidad de todas las piezas de repuesto necesarias y no incluye el período de tiempo mientras esperamos la aprobación del cliente del costo estimado para reparación
2. La cotización es una estimación, los precios están sujetos a cambios debido a circunstancias fuera del control de la empresa , tales como , pero no limitado a , las fluctuaciones del tipo de cambio , la compra de artículos de proveedores externos, de descubrimiento de otros problemas después del desmontaje de unidad, etc.
3. Todos los trabajos están sujetos a un cargo no reembolsable de diagnóstico que aparece en el frente de esta tarjeta. Una vez que usted está de acuerdo con la estimación para reparar su unidad, el costo del diagnóstico será acreditado a su cuenta final.
4. Fecha de entrega puede verse afectada por situaciones tales como la pérdida de energía eléctrica, huelgas en puntos públicos de acceso (muelle, aeropuertos, etc.) Si se necesitan piezas de repuesto para el trabajo y están demorados en transporte en tales puntos, a continuación, estas circunstancias son fuera de nuestro control.
5. Las máquinas que sean finalizadas deben ser recogidas por el cliente dentro de los dos (2) semanas desde el aviso de finalización de trabajo; de lo contrario la empresa se reserva el derecho de vender la unidad o partes de los mismos para recuperar gastos.
6. El cliente será notificado por la empresa, antes de cualquier decisión adoptada que afectará el costo del trabajo.
7. Esto no es una factura final o recibo. Una factura será emitida en el momento del pago de trabajo. Por favor presente este formulario de atención al recoger su unidad.
8. A partir de la fecha usted cuenta con 60 días máximo para realizar el retiro del equipo entregado para reparación. Después de este tiempo se ingresará el equipo al proceso de destrucción. Lo anterior está amparado bajo el estatuto del consumidor, Ley 1480 de 2011.
9. A partir de que el equipo sea entregado al cliente final, tienen 30 días para traer el equipo por solicitud de garantía y revisar si aplica o no, de lo contrario estará por fuera de los tiempos y no se recibirá.

Firma: